



adottata dal Direttore Generale in data 14 AGO. 2014

OGGETTO: Integrazione delibera n°1377 del 4/08/14: ulteriori opere DITTA Fi.Me. per stacco generale programmato energia elettrica del 07/08/2014 : importo € 1.906.71 IVA INCLUSA .

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 14 AGO. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
e dal Direttore Sanitario Dott. Remigio Puddu

su proposta del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Premesso che con nota PG/2014/17727 del 29.07.14 l'Assessorato all'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale comunicava a questa Azienda la data del 7.08.2014 per la sospensione temporanea delle attività dell'AOB necessarie per poter effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle cabine MT/BT ;

Acquisito che, con delibera n°1477 del 4.08.2014 erano stati approvati n°8 preventivi della Ditta Fi.me, titolare del contratto di manutenzione dei sistemi tecnologici antincendio (delibera 1409 del 2.09.2013), sulla base delle necessità rilevate e al fine della funzionalità dei sistemi antincendio e di emergenza, così come previsto in conferenza dei servizi coi Vigili del Fuoco in Prefettura, per il giorno dello stacco elettrico sopra citato;

Atteso che la Ditta Fi.Me., a seguito degli interventi eseguiti, ha presentato un ulteriore consuntivo dei lavori ad integrazione, dovuto ad alcune opere supplementari necessarie ed indifferibili, agli stessi prezzi pattuiti nella delibera predetta approvata, come da relazione allegata (All.A fg.1), per un importo supplementare di € 1.906,71 iva inclusa, come risulta dal consuntivo 104/14 IF/AC (All.B. fg.2), ritenuto congruo dal RSPP Ing. Bruno Facen;

Ritenuto pertanto di dover approvare l'ulteriore consuntivo della Ditta Fi.me prot.104/14 IF/AC 2014 per ulteriori operazioni che sono state necessarie per l'intervento dello stacco generale del 07.08.2014, per un totale di €1.906,71 iva inclusa;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di confermare l'approvazione del sopra indicato consuntivo n° 104/14 IF/AC della Ditta Fi.Me., titolare del contratto di manutenzione ordinaria dei sistemi tecnologici antincendio dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, relativi ad ulteriori opere ausiliarie di emergenza per lo stacco di energia elettrica programmato del 7.08.2014;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 1.906,71 iva inclusa verrà imputato al n° 0102020204 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato ed il Servizio Amministrativo provvedano per quanto di competenza alla liquidazione delle relative fatture, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Attilio Murru)

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Remigio Puddu)

RSPP Ing. Bruno Facen



Spett.le

Azienda Ospedaliera Brotzu

Piazzale Ricchi n.1

09100 Cagliari (CA)

Prot. 104/14 IF/AC

Oggetto: Manutenzione cabina elettrica – Stacco generale del 07/08/2014.

In riferimento all'oggetto ed in relazione alle lavorazioni poste in essere dalla scrivente ed autorizzate dalla Vs. Spett.le Azienda Ospedaliera, con la presente vorremo specificarVi circa le ulteriori operazioni che sono state necessarie portare a termine al fine di consentire una completa ripresa delle attività ospedaliere. Dettagliamo come di seguito:

- o Nella giornata del 07/08/2014, i tecnici impegnati nelle operazioni (n.6 risorse come da offerta n.179/14 del 01/08/2014), hanno prestato la propria opera per n.18 ore contro le n.14 quantificate ed autorizzate;
- o Nella giornata del 08/08/2014 è stato necessario supervisionare ed intervenire sulle attivazioni delle serrande tagliafuoco, interventi necessari dovuti alla instabilità dell'alimentazione;
- o E' stato necessario installare nella giornata del 08/08/2014 il gruppo UPS per ulteriori 5 ore, per alimentare le centrali di rivelazione fumo in quanto non era stata ripristinata alcuna alimentazione elettrica di rete;
- o Il giorno 11/08/2014 si è provveduto alla sostituzione di n.1 alimentatore supplementare e delle batterie a corredo, installato al P.2 presso il Pronto Soccorso Pediatrico.

Alleghiamo preventivo di spesa di ogni singola lavorazione in base alle tariffe applicate secondo contratto. Attendiamo Vostro gentile riscontro e cogliendo l'occasione, vogliate gradire i nostri distinti saluti

Capoterra, 12 agosto 2014

IL RESPONSABILE
SERVIZIO MANUTENZIONE E PROTEZIONI

Ing. Bruno Facen

FLME di Figus Ivano

Via Michelangelo, 13 - Tel. 338 3383084

09012 CAPOTERRA (CA)

Partita IVA 03047180926



FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c.

Allegato B fg. 1/2

Via Michelangelo 13 - 09012 Capoterra (CA) - Italia
Tel. 070-7569690 Fax 070-7731131
e-mail: commerciale@fimesnc.it Internet: www.fimesnc.it
C.F./P.Iva 03047180926 Reg. Imprese 242620

Preventivo nr. **202/14** del **12/08/2014****Destinatario**

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

P. Iva 02315520920

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Spett.le Azienda Ospedaliera, a seguito delle operazioni di stacco della cabina elettrica effettuate il giorno 07/08/2014 e a completamento della relazione stilata dalla scrivente in data 12/08/2014 con prot. 104/14 IF/AC, trasmettiamo di seguito nostre migliori quotazioni:						
	INTERVENTO DEL 07/08/2014						
APV030	Costo orario di assistenza tecnica per n.1 tecnico specializzato. Differenza oraria tra le ore concordate e le ore effettivamente svolte. Inizio operazioni h. 5,30 - termine operazioni h. 23,30 per ogni tecnico utilizzato (n.6 risorse).	ore	24	€ 25,00		€ 600,00	22
	INTERVENTO DEL 08/08/2014						
APV030	Costo orario di assistenza tecnica per n. 1 tecnico specializzato. Intervento ulteriore necessario a supervisione ed intervenire sulle automazioni delle serrande tagliafuoco dovute alle prove di funzionamento delle nuove alimentazioni. Interventi effettuati da n.2 risorse	ore	10	€ 30,00		€ 300,00	22
	INTERVENTO DEL 08/08/2014						
APV030	Noleggio per ulteriore 1 giornata di UPS 2000VA/1200W SINEWAVE UPS+STABILIZZ+FILTRI SW SHUTDOWN PC VIA USB/RS232-DOPPIA BATTERIA	nr	1	€ 120,00		€ 120,00	22
	INTERVENTO DEL 11/08/2014						
SPS24140	Stazione di alimentazione 27,6Vdc 140w (4A per il campo) in contenitore metallico Dim. (HxLxP): 497x380x87mm. Max. 2 batterie da 12Vdc 17Ah. Completo di Display grafico, buzzer, memoria eventi, 3 linee 24Vdc isolate, 3 IN linee, 1 OUT di guasto. EN54/4.	nr	1	€ 590,00	40%	€ 354,00	22
B1212	Batteria ermetica al piombo 12V 12Ah	nr	2	€ 57,40	40%	€ 68,88	22
APV030	Costo orario di assistenza tecnica per n.2 tecnici specializzati. Intervento di passaggio nuova linea di alimentazione dal quadro elettrico alla stazione	ore	2	€ 60,00		€ 120,00	22



FI.ME. di Ivano Figus & C. S.n.c.

Allegato B fg. 2/2

Via Michelangelo 13 - 09012 Capoterra (CA) - Italia
Tel. 070-7569690 Fax 070-7731131
e-mail: commerciale@fimesnc.it Internet: www.fimesnc.it
C.F./P.Iva 03047180926 Reg. imprese 242620

Preventivo nr. **202/14** del **12/08/2014**

Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

P.Iva 02315520920

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Piazza Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	esterna. Installazione e collaudo positivo.						

Ivano Figus
25 agosto

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Inq. Bruno Pacen

Pagamento: Bonifico 60 gg. D.F.
DEUTSCHE BANK
IBAN IT42 C031 0404 8050 0000 0820 163

Totale imponibile € 1.562,88
Totale imposta Iva € 343,83

Acconto:

Tot. documento € 1.906,71