



adottata dal Direttore Generale in data - 1 AGO. 2014

Oggetto: Integrazione delibera n. 848 del 20.05.2014. Ditta STEVA. Importo pari a € 11.428,37=iva esclusa.
Codice Cig ZEF0F3E2FA.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 1 AGO. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

Premesso che con delibera n. 848 del 20.05.2014 è stato assegnato alla Ditta STEVA l'intervento per la realizzazione delle opere ausiliarie per l'alimentazione di emergenza della T.I. Rianimazione e sale operatorie 1° piano, per un importo complessivo pari a € 27.912,24=iva esclusa (All. A fg. 2);

Considerato che la Direzione Sanitaria, in previsione della sospensione dell'erogazione di energia elettrica all'ospedale, ha richiesto ulteriori utenze da alimentare durante le attività di manutenzione della cabina elettrica MT/bt, come di seguito riportato:

- alimentazione della centrale idrica
- alimentazione della centrale di produzione aria compressa medicale
- alimentazione del centralino telefonico
- alimentazione UTA Rianimazione

Acquisito il preventivo di spesa della Ditta STEVA per un importo pari a € 11.428,37=iva esclusa (All. B fg 3);

Viste la nota prot. n. 1166 del 16.06.2014 e la nota n. 1428 del 31.07.2014, autorizzate dal Direttore Amministrativo, con la quali il Responsabile del Servizio Manutenzioni richiede l'autorizzazione a procedere in merito (All. C fg. 2);

Considerato che si conferma la necessità indifferibile di effettuare questi ulteriori interventi tecnici;

Ritenuto pertanto di dover integrare la delibera n. 848 del 20.05.2014 in favore della Ditta STEVA, con un'ulteriore realizzazione di opere ausiliarie per l'alimentazione di emergenza, per un importo pari a € 11.428,37=iva esclusa;

Viste le LL.RR. 10/06, 05/07 ed il D.Lgs. n. 163/06;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1369 del - 1 AGO. 2014

DELIBERA

1. di integrare la delibera n. 848 del 20.05.2014 in favore della Ditta STEVA, con un'ulteriore realizzazione di opere ausiliarie per l'alimentazione di emergenza, per un importo pari a € 11.428,37=iva esclusa ;
2. di dare atto che l'importo di € 11.428,37=iva esclusa verrà imputato al n. 0102020204 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Amministrativo provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Renzo C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Gianluca Borelli

Ass. Amm.vo Mònia Agri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

All. A alla Delib. N. 1369
del 18.06.2014 (fg. N. 1)

Deliberazione N. 848

adottata dal Direttore Generale in data 20 MAG. 2014

Oggetto: Manutenzione della cabina elettrica di trasformazione MT – bt predisposizione interventi necessari per assicurare l'alimentazione elettrica dei reparti critici. Ditta STEVA S.r.l. Importo complessivo pari a € 27.912,24=Iva esclusa. Codice Cig ZEF0F3E2FA.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 20 MAG. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** con delibera n. 1985 del 12.12.2013 è stata assegnata alla Ditta STEVA la fornitura del servizio di conduzione e manutenzione della cabina elettrica di trasformazione MT – bt (15KV/400V) per due anni con opzione di proroga per un ulteriore anno, per un importo triennale complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 42.000,00 iva esclusa;
- Considerato** che per poter effettuare la manutenzione, secondo la norma CEI – 0 – 15, della cabina elettrica risulta necessario sospendere l'erogazione dell'energia elettrica all'intero ospedale, come comunicato nella nota n. 176 del 31.01.2014 del Direttore del Servizio Manutenzioni (All. A. fg. 9);
- Preso atto** che la Direzione Sanitaria nella riunione effettuata il 23.04.2014 comunicava che, per poter consentire l'esecuzione delle suddette manutenzioni, era necessario assicurare l'alimentazione elettrica alla T.I. Rianimazione e Sale Operatorie 1 piano, mediante l'utilizzo di sorgenti alternative;
- Visto** il preventivo della Ditta STEVA, relativo alla predisposizione delle sorgenti alternative necessarie per l'esecuzione della manutenzione della cabina, per un importo complessivo pari a € 27.912,24=iva esclusa (All. C fg. 4);
- Vista** la nota n. 917 del 13.05.2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo, con la quale il Direttore del Servizio Manutenzioni per i motivi in essa indicati, richiede di poter effettuare tale intervento (All. B fg. 2);
- Considerato** che l'art. 125 c. 8 del D.Lgs 163/2006 ammette la possibilità di affidare direttamente ad una Ditta lavori in economia o a cottimo per la manutenzione su strutture e impianti, fino ad un importo di € 40.000,00;

me

Q



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 2

Segue delibera n. 848 del 20 MAG. 2014

- Visto** l'art. n. 22 del Regolamento Aziendale in materia di lavori in economia, approvato con delibera n. 173 del 01.02.2013, che ammette, per lavori di importo fino a € 40.000,00, l'affidamento ad un'unica Ditta;
- Ritenuto** pertanto di dover provvedere in merito, assegnando alla Ditta STEVA l'intervento per la realizzazione delle opere ausiliarie per l'alimentazione di emergenza della T.I. Rianimazione e Sale Operatorie 1 piano, per un importo complessivo pari a € 27.912,24=Iva esclusa;
- Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di assegnare alla Ditta STEVA l'intervento per la realizzazione delle opere ausiliarie per l'alimentazione di emergenza della T.I. Rianimazione e Sale Operatorie 1 piano, per un importo complessivo pari a € 27.912,24=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 27.912,24=Iva esclusa verrà imputato al n. 0102020204 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Amministrativo provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio Z. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Monia Agri



Offerta	Numero 14/00208
	Del 13/06/2014



Azienda con Sistemi Qualità e Ambiente certificati

STEVA S.r.l. - Società Unipersonale
Via dell'Artigianato, 11 - 09122 Cagliari
Tel. 070.241010 - Fax 0702128021
info@steva.it - P.Iva 01745450922

MOD. 7.2.5 Rev. 1
del 15/05/2004

Spett.le **Allegato B** **01**
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
PIAZZALE RICCHI N. 1
09134 CAGLIARI CA

Nostro riferimento: Ing N. POLESE
Vostro riferimento: Ing G. BORELLI
Tel. 070/5391 Fax 070/539744
N° richiesta Data richiesta
verbale 07/06/2014

OGGETTO: - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CABINA MT/BT - PREDISPOSIZIONE INTERVENTI PER ASSICURARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEI REPARTI CRITICI OSPEDALE BROTZU CAGLIARI

Con la presente formuliamo la nostra migliore offerta per la seguente fornitura:

Descrizione	UM	Quantità	Imponibile
Forniture e installazioni come da Computo in allegato			
Totale complessivo Lavori	TOT	1,00	11.428,37
L'offerta è redatta secondo quanto indicato nel Contratto del 16/12/13 rep.43			

Nota
rev 01 31/07/2014

Totale fornitura IVA esclusa: € 11.428,37

CONDIZIONI FORNITURA:

Resa Franco destino Validità offerta 31/08/2014

Verrà applicata la seguente condizione di pagamento: solito in uso

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri

Distinti Saluti


STEVA s.r.l.

**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CABINA MT/BT
PREDISPOSIZIONE INTERVENTI PER ASSICURARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA REPARTI
CRITICI**

CLIENTE : AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

ALLEGATO OFFERTA 14/00208 Rev01 del 31/07/2014

ART	DESCRIZIONE	Q.tà	SCONTO	PREZZI LISTINO REGIONAL E	offerta Unit.	offerta Tot.
1	INCREMENTO PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO 200KVA INVECE CHE GRUPPO 120KVA COMPLETA DEL CARBURANTE PER LE 15 ORE DELL'INTERVENTO	1	NETTO	NON PRESENTE	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2	NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO 10KVA COMPLETA DEL CARBURANTE PER LE 15 ORE DELL'INTERVENTO	1	NETTO	NON PRESENTE	€ 650,00	€ 650,00
3	NOLEGGIO GRUPPO DI CONTINUITA' 10KVA	1	NETTO	NON PRESENTE	€ 650,00	€ 650,00
4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUITTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 4P 200A (STESSA QUOTAZIONE FATTA DA STEVA PER LA GARA DELL'ALIMENTAZIONE SALA CED	1	NETTO	NON PRESENTE	€ 1.720,00	€ 1.720,00
D.0009.0006.0050	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R-0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x120 mmq COLLEGAMENTO LINEA CED	100	26,93%	€ 41,62	€ 30,41	€ 3.041,17
D.0009.0006.0098	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6 mmq COLLEGAMENTO CENTRALE IDRICA	200	26,93%	€ 15,16	€ 11,08	€ 2.215,48
D.0009.0006.0098	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6 mmq COLLEGAMENTO CENTRALE GAS MEDICALI	20	26,93%	€ 15,16	€ 11,08	€ 221,55

Allegato B 02 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CABINA MT/BT

PREDISPOSIZIONE INTERVENTI PER ASSICURARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA REPARTI

CRITICI

CLIENTE : AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

D.0009.0001.0115	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguento e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 493x262x69 mm. data in opera. COLLEGAMENTI CAVILINEA CED	1	26,93%	€ 40,03	€ 29,25	€ 29,25
D.0009.0005.0014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di ap-parecchiature, ispezioni, dotato di sagomature concentriche pre-tranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67, dimensioni 30X30 cm, com- preso di chiusura. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rin- fianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e tintetto.	1	26,93%	€ 92,91	€ 67,89	€ 67,89
A.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA PREDISPOSIZIONE SBARRE PER INSTALLAZIONE INTERRUOTTORE GRUPPO FRIGO	4	26,93%	€ 26,41	€ 19,30	€ 77,19
A.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO PREDISPOSIZIONE SBARRE PER INSTALLAZIONE INTERRUOTTORE GRUPPO FRIGO	4	26,93%	€ 25,82	€ 18,87	€ 75,47
A.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA RICERCA CUNICOLI CABINA MT/BT-GE	4	26,93%	€ 26,41	€ 19,30	€ 77,19
A.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO RICERCA CUNICOLI CABINA MT/BT-GE	4	26,93%	€ 26,41	€ 19,30	€ 77,19
A.0001.0001.0004	CAPO SQUADRA SOSTITUZIONE INTERRUOTTORE 50 A LEVA ROTTA	2	26,93%	€ 26,41	€ 19,30	€ 38,60
A.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO SOSTITUZIONE INTERRUOTTORE 50 A LEVA ROTTA	2	26,93%	€ 26,41	€ 19,30	€ 38,60
A.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO RIPRISTINI MURARI E STRADALI RICERCA CUNICOLI	8	26,93%	€ 26,41	€ 19,30	€ 154,38
D.0009.0006.0085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq COLLEGAMENTO TRA QE-DGE E QUADRO.UTA RIANIMAZIONE	40	26,93%	€ 27,18	€ 19,86	€ 794,42

TOTALE OFFERTA STEVA

€ 11.428,37

Allegato D n. 03



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa
Servizio Manutenzioni

Prot. n. 1166 del 16/06/2014

*Al Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru*

OGGETTO: Integrazione delibera n. 848/2014 – realizzazione di opere ausiliarie per l'alimentazione di emergenza di ulteriori utenze.

In previsione della sospensione dell'energia elettrica, prevista per il 29 c.m., la Direzione Sanitaria, a seguito delle riunioni effettuate, ha richiesto ulteriori utenze da alimentare durante l'attività di manutenzione della cabina MT/bt, come di seguito riportato:

- Alimentazione della centrale idrica
- Alimentazione della centrale di produzione aria compressa medicale
- Alimentazione del centralino telefonico


Considerata l'urgenza e la necessità ad effettuare i suddetti interventi, è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta STEVA, titolare del contratto di manutenzione della cabina MT/bt, ritenuto congruo e si richiede pertanto l'autorizzazione al fine di procedere in merito.

Distinti saluti.

*Il Direttore
Ing. Gianluca Borelli*



*Il Capo Dipartimento
Tecnico Amministrativo
Dott.ssa Agnese Foddis*



H/D.A.

Ass.Amm.vo
Monia Agri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa
Servizio Manutenzioni

Prot. n. 1428 del 31/07/2014

*Al Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru*

OGGETTO: Integrazione delibera n. 848/2014 – realizzazione di opere ausiliarie per l'alimentazione di emergenza di ulteriori utenze.

In previsione della sospensione dell'energia elettrica, prevista per il 07/08/2014, la Direzione Sanitaria, in data 30/07/2014 con nota n. 3339, ha richiesto un'ulteriore utenza da alimentare durante l'attività di manutenzione della cabina MT/bt, come di seguito riportato:

- Alimentazione UTA Rianimazione


Considerata l'urgenza e la necessità ad effettuare i suddetti interventi, è stata richiesta l'integrazione del preventivo di spesa del 13/06/2014 n. 14/00208 alla Ditta STEVA, titolare del contratto di manutenzione della cabina MT/bt, ritenuto congruo e si richiede pertanto l'autorizzazione al fine di procedere in merito.

Distinti saluti.

*Il Direttore
Ing. Gianluca Borelli*



*Il Capo Dipartimento
Tecnico Amministrativo
Dott.ssa Agnese Foddis*



Ass.Amm.vo
Roberto Sanna

