



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione N. 431

adottata dal Commissario Straordinario in data 25 MAR. 2015

Oggetto: Manutenzione straordinaria delle tubazioni UTA del Reparto Rianimazione. Ditta LATERZA NICOLA. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 6.240,00=iva esclusa. Codice Cig Z52136E324.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 26 MAR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Logistico

- Premesso** che risulta necessario, urgente ed indifferibile, procedere alla manutenzione straordinaria delle tubazioni che costituiscono i rami di mandata e ritorno dell'acqua refrigerata per l'alimentazione delle batterie delle UTA di Rianimazione, in quanto le stesse presentano delle perdite d'acqua e risultano ormai obsolete;
- Considerato** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- Dato atto** che con nota prot. n. 4892 del 03.03.2015 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 6 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle ditte SACOIM, STEVA e LATERZA NICOLA, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. A fg. 1);
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 16.03.2015 (All. B fg 1);
- Considerato** che nel succitato verbale il tecnico dell'A.OB ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta LATERZA NICOLA. per conformità alla richiesta e prezzo congruo;
- Vista** l'offerta della Ditta LATERZA NICOLA per un importo complessivo 5.990,00=iva esclusa (All. C fg 3);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta LATERZA NICOLA l'intervento di manutenzione straordinaria delle tubazioni UTA del Reparto Rianimazione, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 6.240,00=iva esclusa;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 431 del _____

Viste le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta LATERZA NICOLA l'intervento di manutenzione straordinaria delle tubazioni UTA del Reparto Rianimazione, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 6.240,00=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 6.240,00=Iva esclusa verrà imputato al n. 0102020204 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Amministrativo provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Tecnico e Logistico
Direttore Ing. Gianluca Bofelli
Ass. Amm.vo Monia Agri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Att. A alla Delib. N. 431
del 25 MAR 2015 (1)

[Signature]

Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 13 / 03 / 2015

Tipo di gara: Procedura negoziata **Scadenza:** 13.03.2015 **ore:** 12.00

Oggetto: Richiesta di preventivo per la manutenzione straordinaria delle tubazioni UTA Rianimazione.
Codice Cig Z52136E324.

rif. M.A. SERVIZIO TECNICO E LOGISTICO

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1 | <u>SA. CO. IM.</u> | Prot. n. <u>5516</u> |
| 2 | <u>STEVIA</u> | Prot. n. <u>6057</u> |
| 3 | <u>LATERZA NIOLO SRL</u> | Prot. n. <u>6058</u> |
| 4 | _____ | Prot. n. _____ |
| 5 | _____ | Prot. n. _____ |
| 6 | _____ | Prot. n. _____ |
| 7 | _____ | Prot. n. _____ |

13/03/2015
[Signature]

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 3 (TRE) offerte

Protocollo Generale



[Signature]

E

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Tecnico e Logistico

VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Richiesta di preventivo per la manutenzione straordinaria delle tubazioni UTA Rianimazione. Codice Cig Z52136E324.

Importo a base d'asta € 7.500,00 iva esclusa + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 250,00 iva esclusa.

Lettera d'invito prot. n. 4892 del 03.03.2015 – Scadenza 13.03.2015

DITTE INVITATE:

LATERZA NICOLA	STEVA	CAREDDA G.P
SACOIM	SIELM IMPIANTI	CGP

Alla seduta non è presente alcun rappresentante delle Ditte concorrenti.


Il giorno 16.03.2015 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Mauro Lodo, Geom. Carlo Casano, sig.ra Monia Agri, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate ditte, dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:



LATERZA NICOLA	SACOIM	STEVA
€ 5.990,00 + iva	€ 7.400,00 + iva	€ 7.403,10 + iva

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente i componenti tecnici hanno espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo in favore della Ditta LATERZA NICOLA.

Cagliari, 16.03.2015

Firmato





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Tecnico e Logistico

16/03/2015
[Signature]

MODULO OFFERTA PREZZI

VOCE	U.M.	Misura	Prezzo unitario	Totale
OPERE PROVVISORIALI				
Nolo di trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, altezza asservita minima 4m.	gg	5	15,00	75,00
TOTALE OPERE PROVVISORIALI				
OPERE EDILI E DEMOLIZIONI				
Rimozione di tubazioni varie in vista, compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uso entro l'ambito del cantiere; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato	m	70	5,00	350,00
Rimozione e smaltimento del materiale isolante in lana di vetro, di roccia o altre fibre minerali, a copertura delle tubazioni. Effettuare con personale specializzato dotato di idonei mezzi di protezione individuale, nonche' secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, incluso l'onere per lo smaltimento presso discariche autorizzate.	m ²	35	10,00	350,00
Attraversamento di pareti e solai: apertura breccia e ripristini. Da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare, CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE	m ³	0.2	185,00	37,00
TOTALE OPERE EDILI E DEMOLIZIONI				812,00



16/03/2015
 Me R
 [Signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Tecnico e Logistico

VOCE	U.M.	Misura	Prezzo unitario	Totale
OPERE TERMOIDRAULICHE				
TUBAZIONE PEAD Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 a norma UNI EN 12201, ISO 4427, UNI EN ISO 15494; colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa e la posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei collari di ancoraggio alle strutture in conglomerato cementizio. Sono compresi: - pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in acciaio zincato (giunto metallo-plastico); - materiale vario di installazione per la realizzazione delle giunzioni; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro Nominale 90mm pollici, PFA 16bar - SDR11, spessore 8.2 mm	m	70	27,40	1'918,00
RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tubazioni percorse da acqua refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m²K, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi). Spessore = 25 mm x diametro esterno tubazione = 88.9 mm Compresi: - guaina in neoprene di qualsiasi spessore; - pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippoli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc.....; - mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera; - sfridi di lavorazione; - pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte	m	70	25,00	1'750,00
RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm. , eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le apparecchiature. Il fissaggio lungo la generatrice avviene, previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. Anche per i serbatoi, gli scambiatori, etc..., il lamierino può essere realizzato a settori, fissati con viti autofilettanti-rivetti (almeno per quanto riguarda i fondi). Compresi: - lamierino in alluminio da 6/10 mm; - viti autofilettanti in acciaio inox o nichelate per fissaggio del lamierino; - pezzi speciali per: curve, diramazioni, tee, collettori, fondi bombati, etc...; - sfridi di lavorazione; - materiale vario di consumo; - qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.	m²	35	34,00	1'190,00



LATERZA NICOLA SRL
 MANIFATTURA
 09047 SELLARONDI (CA)
 P.IVA 0955000092

16/03/2015 Me R

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa
Servizio Tecnico e Logistico

VOCE	U.M.	Misura	Prezzo unitario	Totale
Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa). Nel diametro (DN) Compresi: - valvola a saracinesca; - controflange PN10 e relativi bulloni di installazione; - guarnizioni di tenuta; - materiale vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.	cad	4	80,00	320,00
TOTALE OPERE TERMOIDRAULICHE				5.148,00
TOTALE GENERALE				€ 5.990,00



LATERZA NICOLA SRL
VIA PIFAGORA
09047 SELARGIUS (CA)
P.IVA : 03558260927