



adottata dal Direttore Generale in data 11 MAR. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 2 Motoventilatori assiali flusso aspirante tipo ebmpapst SE560. Ditta FRIGO PENTA.
Spesa complessiva € 340,00=Iva esclusa. Codice Cig . 28D0E12D72.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 MAR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che al fine di poter ripristinare il chiller a servizio del locale tecnico della RM2, si rende necessario provvedere all'acquisizione di n. 2 Motoventilatori assiali flusso aspirante tipo ebmpapst SE560;
- Considerato** che si è proceduto in merito, individuando n. 3 Ditte specializzate operanti nel settore, richiedendo apposito preventivo di spesa;
- Visti** i preventivi presentati dalle Ditte , FRIGO PENTA, FRIGO SYSTEM, FIER(All. A fg. 3);
- Preso atto** che con nota prot. n. 258 del 12.02.2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo, il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato i preventivi pervenuti e ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta, in favore della Ditta FRIGO PENTA (All. B fg. 1);
- Visto** il preventivo della Ditta FRIGO PENTA s.n. del 24.02.2014, per un importo complessivo pari a € 340,00=Iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta FRIGO PENTA la fornitura n. 2 Motoventilatori assiali flusso aspirante tipo ebmpapst SE560 per il locale tecnico della RM2, per un importo pari a € 340,00=Iva esclusa;
- Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

%



Segue delibera n. 379 del 11 MAR. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta FRIGO PENTA la fornitura n. 2 Motoventilatori assiali flusso aspirante tipo ebmpapst SE560 per il chiller del locale tecnico della RM2 per un importo complessivo pari a € 340,00=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 340,00=Iva esclusa verrà imputato al n. 0507010103 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Amministrativo provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Gianluca Borelli

Coll.re Amm.vo Paola Sale

p. Sale

Data: Mon, 24 Feb 2014 11:48:15 +0100
Da: "Bruno Piras" <brunop@frigopenta.it>
A: <paolasale@aob.it>
Oggetto: R: rif.prot.288 del 18/02/2014
Buon giorno

All. <u>A</u> alla Delib. N. <u>379</u>
del <u>1</u> MAR 2014 (fig. N. <u>1</u>)

me

Ns offerta per FB056-6EK.4I.V4P 220V 900 r.p.m.

Prezzo netto euro 170,00 + iva 22%

Merce pronta per n° 02 pezzi salvo venduto.

Cordiali saluti.

Bruno Piras

Frigo Penta S.r.l.

URGENTE

SI APPROVA
IL DIRETTORE SERVIZIO MANUTENZIONI
Ing. GIANLUCA BORELLI

*OK.
Paola Sale*

me

Da: Sale_Paola [mailto:paolasale@aob.it]
Inviato: lunedì 24 febbraio 2014 10.09
A: Bruno Piras
Oggetto: rif.prot.288 del 18/02/2014

In riferimento alla sua mail le comunico che il motore deve avere 560 di diametro V220 e 6 poli con motore su griglia ..

Attendo sollecito riscontro, distinti saluti.

Paola Sale



di G. Schirru - R. Mereu & C.

FORNITURE IMPIANTI E RICAMBI

09122 CAGLIARI - VIA TAGLIAMENTO, 40/A
TEL 070-288673 - FAX 070-292482
REFRIGERAZIONE - CONDIZIONAMENTO
P.I. 01066660927 e-mail fier@tiscali.it

30 YEARS
1981 - 2011

All. A alla Delib. N. 379
del 1 MAR. 2014 (Pg. N. 2)

Spett.le **AZ.OSP.G.BROTZU**
CAGLIARI

mail n° 2M19RM del 19/02/2014

c.a. Sig.ra Paola Sale
p.c. Mariano Melis

Riferimento Vs. richiesta fax: Prot. N° 287 del 18/02/2014

Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di :

Pos.	Codice	Articolo/Descrizione	U.M.	Quan.	Prezzo Un.	1 Sc.%	2 Sc.%	Imp.netto
01	60056021	ELETTROVENTILATORE ZIEHL ASPIRANTE FB056 Φ560 V. 220 6 POLI	N°	2	360,00	40	0	432,00

Totale merce	3 Sconto %	Netto merce	Importo IVA	TOTALE PREVENTIVO
432,00	0	432,00	95,04	527,04

CONDIZIONI DI FORNITURA :

F.co NS. DEPOSITO DI CAGLIARI

Imballo COMPRESO

Termini di consegna (*) 5 GG. DATA ORDINE

Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG. DF FM

Validità dell'offerta 30 GG.

(*) La consegna indicata, si intende per conferma immediata dell'ordine, e salvo il venduto.

La stessa, non e' vincolante da parte ns. perché dipendente da fattori esterni non gestibili dalla ns. azienda.

In attesa di Vs. ambita conferma, Vi salutiamo cordialmente.

Un Amministratore
Roberto Mereu



Reg.

 Cap. Soc. 520.000,00 Euro i.v.
 Al. n. 2869 Tribunale di Cagliari
 18 MAR 2014
 P. n. 136980243

Spett.

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU

P.LE A.RICCHI, 1

09134 CAGLIARI

CA

Telefono:

Fax:

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
OFFERTA CLIENTE	N 957	21/02/14
CODICE CLIENTE	VALUTA	RIFERIMENTO:
1430000094	Eur.	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	COORDINATE BANCARIE	
RIMESSA DIRETTA		
VETTORE	SPEDIZIONE	IMBALLO
DESTINATARIO	PORTO FRANCO	A VISIA

CODICE ART.	DESCRIZIONE MERCE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SCONTO	PREZZO NETTO TOT.
HWYWF6E550	YWF6E-550 MOTOVENTILATORE D.550 C/GRI. 220/50 900G.330W ASP.MON. RIF. VS NUM. DI PROTOCOLLO 286 DEL 18/02/14 MATERIALE DISPONIBILE QUI A CAGLIARI PREZZO TOTALE IVA INCLUSA EURO 207,33 IN SOSTITUZIONE A MOTOVENTILATORE MOD. SGE560-AE01-01	PZ	2,00	163,41	35,00 20,00	169,94

FRIGO SYSTEM S.p.A. sede: 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI) via Nardi, 41 Località Fellette Tel 0424 3996 r.a. Fax 0424 399700

Filiali VERONA via Salisburgo, 3 Tel. 045 8204820 r.a. Fax 045 8204840

PADOVA via Andorra 9

Tel 049 8073147 - Fax 049 8074186

PORDENONE via A. Zanotto 11 Tel. 0434 598310 r.a. Fax 0434 598320

BOLZANO via Durer, 30

Tel 0471 202141 - Fax 0471 509630

GENOVA via Romairone 42/e Tel. 010 7548188 r.a. Fax 010 7171079

TORINO via Heiss Homoli, 207

Tel. 011 4076089 Fax 011 4533008

PIACENZA Loc. la Palazzina- Rottotreno via Reggio Calabria Tel. 0523 7631/2 Fax 0523 703528

CAGLIARI - Linnus viale Linnus 165/a Tel. 070 240162 Fax 070 240163



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

Prot. 258 del 12-02-14

All. B alla Delib. N. 379
Tel. MOR 2014 (fig. N. 1)

Al Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

12 FEB. 2014

158

Oggetto: Richiesta preventivo

Si richiede l'autorizzazione a procedere per l'individuazione di una ditta specializzata per l'acquisto "di n°2 Motoventilatori assiali flusso aspirante tipo ebmpapst SE560" per le varie manutenzioni presso il locale tecnico della Risonanza Magnetica, come da richiesta allegata.

Distinti Saluti

Il Direttore S.M.

Ing. Gianluca Borelli

Provvedere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murru)

18/2/2014

Coll. reg. Amm. vo Sig. ra P.S.

Ing. Gianluca Borelli
Tel. 070 539 874 - 220
Fax 070 539 362
gianluocaborelli@aob.it

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari