



Deliberazione 2015

Adottata dal Direttore Generale in data 25 OTT. 2017

Oggetto: Aggiudicazione "Ripristino dell'impianto di chiamata assistita pazienti, ubicato al 5° piano del P.O. Oncologico A. Businco". Ditta aggiudicataria Global Service. Spesa complessiva € 1.980,00 iva esclusa. Codice Cig Z0D205EF50.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 25 OTT. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Richiamati** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i., il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- Premesso** che sono stati riscontrati numerosi disagi ed interruzioni continue al servizio di chiamata assistita dei pazienti, presenti nei reparti situati al 5° piano del P.O. Oncologico e che si rende necessaria la verifica ed il ripristino dello stesso;
- Ritenuto** necessario ed indifferibile provvedere con l'intervento di manutenzione del suddetto impianto, la cui funzionalità è fondamentale per garantire il servizio di assistenza ai degenti;
- Considerato** che con nota del 21/10/2017 prot. 23353 (All. A pg.2) è stata richiesta un'offerta alla ditta Global Service fornitrice e installatrice dello stesso impianto, per il servizio in oggetto;
- Considerato** che l'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammette il ricorso all'affidamento diretto, per importo inferiore a 40.000 euro;
- Ritenuto** di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Preso atto** che in data 23/10/2017 la ditta Global Service ha presentato un'offerta per il servizio in oggetto;
- Vista** l'offerta della ditta Global Service, per un importo pari a € 1.980,00 oltre I.V.A. di legge (All. B pg. 1)
- Considerato** che il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato e approvato il suddetto preventivo esprimendo parere favorevole;
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Global Service con sede a Cagliari (CA) nella via Puccini n° 61, P. Iva

%



Segue delibera n. 2015 del 25 OTT. 2017

02914090929 il "Ripristino dell'impianto di chiamata assistita pazienti, ubicato al 5° piano del P.O. Oncologico A. Businco", per l'importo di € 1.980,00 oltre I.V.A. di legge;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., alla ditta Global Service con sede a Cagliari (CA) nella via Puccini n° 61, P. Iva 02914090929 il "Ripristino dell'impianto di chiamata assistita pazienti, ubicato al 5° piano del P.O. Oncologico A. Businco", per l'importo di € 1.980,00 oltre I.V.A. di legge;
- di dare atto che l'importo di € 1.980,00 per lavori, € 435,60 per I.V.A., per complessive € 2.415,60 verrà imputato al A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e pertinenze programmate) del Piano dei Conti;
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Tec. Geom. Andrea Arca



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 2
[Signature]

Cagliari 21/10/2017

PG/2017/23353

Spettabile ditta
Global Service di Cadeddu Fabrizio
Via Puccini, 61
09128 Cagliari (CA)
P.Iva CF CDDFRZ67M01B354L
email: globalservice.tec@pec.it

Oggetto: Ripristino dell'impianto di chiamata assistita pazienti, ubicato al 5° piano del P.O. Oncologico "A. Businco". Importo a base di offerta € 2.180,00 oltre I.V.A. di legge.

Con la presente si chiede, a questa spettabile ditta, la vostra miglior offerta per il servizio in oggetto, nello specifico, da una prima nostra analisi, le criticità riscontrate sono le seguenti:

- ✓ n° 1 unità di stanza da verificare e programmare via software in degenza 10;
- ✓ verifica completa della centrale madre di controllo;
- ✓ verifica impianto filare BUS e ALIMENTAZIONE, entrambi gli impianti risultano manomessi e privi di coerenza con gli schemi di configurazione forniti dal produttore del sistema in oggetto;
- ✓ verifica programmazione nodi stanze, sostituzione cablaggi e ripristino degli stessi;

Nell'offerta dovrà essere esplicitata la garanzia di **12 mesi** sulle opere di ripristino e sull'intervento eseguito.

Si specifica che non si terrà conto di offerte che prevedano ulteriori costi, presunti, rispetto a quanto richiesto.

Termini di presentazione dell'offerta:

L'offerta dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica, entro le ore **11:00 del giorno 24/10/2017**.

Riferimento oggetto: Servizio di verifica chiamata - P.O. Armando Businco.

Sopralluogo obbligatorio previo accordo con il personale designato.

Il costo dovrà essere comprensivo di ogni altro onere ed è da intendere a corpo.

Termini di esecuzione: **entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine.**

C.I.G ZOD205EF50

Pagamento: **60 giorni dopo ricevimento fattura;**

E-mail di risposta: serv.manutenzionigenerali@pec.aobrotzu.it

e pc.andrea.arca@aob.it

Per eventuali chiarimenti e sopralluogo contattare

P.Ind. Antonio Dore, tel. 070 539876 – 3491978541 email - antonio.dore@aob.it

Geom. Andrea Arca tel. 070539205 – 3450250809 email - andrea.arca@aob.it

Servizio Manutenzioni
Geom. Andrea Arca

[Signature]



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

Stima dei costi

Per le criticità rilevate sopra, viene stilato l'elenco ed il costo presunto delle lavorazioni necessarie al ripristino totale dell'impianto in oggetto:

Descrizione Lavori	Quantità	€/cad.	€/Totale
Manodopera specializzata e programmazione 2 operai per 4 gg	65 h	€/h 32,00	€ 2080,00
Materiali di consumo per ripristino nodi stanze e centrale madre	a corpo	€ 100,00	€ 100,00
Totale Netto (Iva Esclusa)			€ 2180,00

Il Tecnico
Per.Ind. Antonio Dore



Global Service

Via Puccini 61,09128 Cagliari
 tel: +39708570446
 fax: +391782233882
 e-mail to direzione@globalservice.info

www.globalservice.info

Cagliari, li 23/10/2017

Spett.le A.O. Brotzu - Ufficio Manutenzioni
 C.A. Geom. Andrea Arca

Oggetto: Richiesta di offerta per il ripristino dell'impianto di chiamata assistita pazienti ubicato al piano 5° sala terapia 2 del P.O.Businco : importo base offerta € 2.180,00 oltre Iva di Legge - CIG Z0D205EF50.

Come da vostra gentile richiesta del 21/10/2017 PG/2017/23353 e successivo sopralluogo, vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per il ripristino dell'impianto di chiamata assistita di cui all'oggetto, per il quale si sono riscontrate le seguenti criticità.

ALA C

- N° 1 Unità di stanza da verificare e programmare via software in degenza 10
- Da verificare elettronica della centrale madre di controllo
- Verifica dell'impianto filare BUS ed ALIMENTAZIONE, entrambi gli impianti risultano manomessi e privi di coerenza con le specifiche tecniche fornite dal produttore del sistema.
- verifica programmazione nodi stanze, sostituzione cablaggi e ripristino degli stessi

Codice	Descrizione	Q.tà	€ Cad.	€ Totale
	Manodopera specializzata e programmazione	65h	32 €/h	2.080,0
	Materiali di consumo a corpo	1	100,00	100,00
	Totale BASE D'ASTA (IVA Esclusa)			2.180,00
	Totale OFFERTA a RIBASSO (Iva esclusa)	1		1.980,00

Totale Offerta a corpo € 1.980,00 (diconsi Euro Milleenovecentottanta/00) + Iva Di Legge Esclusa

- Garanzia: mesi 12 sulle opere di ripristino e sull'intervento eseguito
- Termini di esecuzione: entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine
- validità offerta 30 giorni
- L'offerta è da indicarsi a corpo ed è comprensiva degli oneri per la sicurezza previsti dalla Legge.

Cordialmente
 Fabrizio Cadeddu

Global Service Impresa

Via Puccini 61,09128 Cagliari
 tel: +39708570446
 Mob: +393476162311
 fax: +391782233882
 e-mail to globalservice.tec@tiscali.it

SI APPROVA

IL DIRETTORE SERVIZIO MANUTENZIONI
 Ing. GIANLUCA BORELLI



