

### **Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

N. 228

DEL 12.02.2021

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., della manutenzione straordinaria del Generatore di Calore n. 1 a servizio del P.O. A. Businco di Cagliari. Ditta Termoidraulica di Piddu Mariano & Mario S.a.s. - Importo di affidamento € 410,00, oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. ZBC309906A.

PDTD/2021/236

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.02.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI  NO

---

### **Il Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni**

- Richiamati** il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- Visti** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;  
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;  
la Delibera n. 1510 del 17.11.2020 con la quale è stato approvato il Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021/2023, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- Richiamata** la linea Guida n. 4, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Premesso** la nota del personale tecnico e della ditta manutentrice, agli atti di questo Servizio, nella quale si segnala il guasto dei termostati a servizio del sistema di gestione del Generatore di Calore n. 1 del P.O. A. Businco di Cagliari;

- Ritenuto** pertanto necessario ed indifferibile procedere alla manutenzione straordinaria dei suddetti termostati, al fine di consentire il ripristino del corretto funzionamento del Generatore di Calore in parola;
- Atteso** che non risultano attive convenzioni sulla piattaforma CONSIP relativa a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (DL 95/2012, convertito in legge 135/2012);
- Acquisito** il preventivo della ditta Termoidraulica di Piddu Mariano & Mario S.a.s., che si è resa disponibile ad eseguire la manutenzione richiesta per un importo complessivo di € 410,00, oltre I.V.A. di legge, (All. A pg. 1);
- Considerato** che il personale tecnico ha valutato e approvato l'offerta della ditta Termoidraulica di Piddu Mariano & Mario S.a.s., esprimendo parere favorevole;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta Termoidraulica di Piddu Mariano & Mario S.a.s., con sede in Assemini (CA), via Bosa n. 6, P. I.V.A. 02719090926, la manutenzione straordinaria del Generatore di Calore n. 1 a servizio del P.O. A. Businco di Cagliari, per l'importo complessivo di € 410,00, oltre I.V.A. di legge;
- Considerato** che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., alla ditta Termoidraulica di Piddu Mariano & Mario S.a.s., con sede in Assemini (CA), via Bosa n. 6, P. I.V.A. 02719090926, la manutenzione straordinaria del Generatore di Calore n. 1 a servizio del P.O. A. Businco di Cagliari, per l'importo complessivo di € 410,00, oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo dell'affidamento è pari a € 410, oltre € 90,20 per I.V.A. di legge, per un totale di € 500,20 che verrà imputato al n° A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) del Piano dei Conti;
- di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

**Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

**Ing. Gianluca Borelli**

RIELLO - THERMITAL - FERROLI - CIB UNIGAS - PROTERM  
**SOC. TERM.**

**Piddu Mariano & Mauro sas**

Centro Assistenza  
**CIBUNIGAS**

Sede Legale e Ufficio: Via Bosa, 6 Assemini

Tel/Fax 070.8561940

Posta Certificata: termoidraulica.piddu@pec.it

P.Iva 02719090926

Mauro Cell. 338 5682652

Assistenza/installazione - Riscaldamento  
 Pompe di calore - Impianti Gas (7129) - Elettrico (46/90)  
 Analisi Fumi DPR 412/93 - Bruciatori Gas/Gasolio  
 Patentino Frigorista 1°



Destinazione Merce: Via Bosa, 6 - Assemini

Spett.le

ASSEMINI 04/02/2021

S.C. GESTIONI IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI

AZIENDA OSPEDALIERA

G. BROTTU CAGLIARI

Oggetto : preventivo A CARATTERE D'URGENZA RIPARAZIONE CALDAIA 1° WIESSAMAN  
 PRESSO CENTRALE TERMICA DEL P.O. ONCOLOGICO BUSINCO.

DA SOPRALUOGO EFFETTUATO : Abbiamo riscontrato che i termostati quadretto bordo caldaia,  
 Sono guasti di conseguenza la caldaia non parte motivo del guasto capillare rotto: interrompendo il circuito  
 elettrico sicurezza caldaia diagnosi termostati caldaia sono la sostituzione -

ELECO LAVORI :

Rimozione pannellatura caldaia rimozione termostati guasti.

Fornitura e posa di copia di termostati di regolazione e sicurezza

Costo copia termostati originali wiessaman euro 160,00+iva

Costo mano d'opera euro 250,00+iva

TOTALE LAVORO materiali mano d'opera euro 410 ,00+IVA

DISTINTI SALUTI

Termoidraulica Piddu M:M:sas