

Deliberazione 1631adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 20 SET. 2016

**Oggetto:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A, del D. Lgs 50/16, per il servizio di manutenzione ordinaria ed straordinaria annuale dei Gruppi Elettrogeni installati presso i tre Presidi dell'A.OB. Ditta OREFICE SRL. Importo complessivo annuo pari a € 7.500,00 iva esclusa. Codice Cig Z7D1B13141. Atto soggetto al controllo ai sensi dell'art. 29 c. 2 della L.R. n. 10/06, come modificato dall'art. 11 della L.R. n. 17/16.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 SET. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus  
*coadiuvato da*

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

**Richiamati** il D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06, n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i., il D. Lgs n. 50/16;

**Premesso** che con delibera n. 33/27 del 30.06.2015, è stato approvato il documento congiunto di scorporo dalla ASL n.8 e incorporazione alla A.O.Brotzu dei presidi ospedalieri Microcitemico e Businco;

**Considerato** che si rende necessario e inderogabile provvedere alla stipula di un contratto di manutenzione ordinaria ed straordinaria che ricomprenda tutti i Gruppi Elettrogeni installati presso i tre presidi dell'A.OB, in quanto il servizio risulta essere necessario ai fini della sicurezza elettrica dell'Azienda;

**Atteso** che è stata effettuata un'indagine di mercato contattando le ditte Orefice S.r.l. e Arghittu S.n.c., ditte specializzate nella manutenzione dei Gruppi Elettrogeni, alle quali è stato chiesto di quotare il servizio citato in premessa;

**Preso atto** che le ditte Orefice S.r.l. e Arghittu S.n.c. hanno trasmesso le quotazioni richieste;

**Vista** l'offerta della Ditta Orefice S.r.l. del 02.09.2016 (All. A fg. 2), la quale si è resa disponibile ad effettuare il servizio richiesto, per un importo complessivo pari a € 7.500,00 iva esclusa;

**Considerato** che il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato e approvato il suddetto preventivo esprimendo parere favorevole;

**Atteso** che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio;

%



Segue delibera n. 1631 del 20 SET. 2016

**Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A, del D. Lgs 50/16, alla Ditta Orefice S.r.l. la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria ed straordinaria annuale dei Gruppi Elettrogeni installati presso i tre Presidi dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 7.500,00 iva esclusa;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

*Per i motivi indicati in premessa:*

- di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A, del D. Lgs 50/16, alla Ditta Orefice S.r.l. la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria ed straordinaria annuale dei Gruppi Elettrogeni installati presso i tre Presidi dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 7.500,00 iva esclusa;
- di dare atto che l'importo complessivo di € 7.500,00 iva esclusa verrà imputato al n. 0501030601 del Piano dei Conti;
- atto soggetto al controllo ai sensi dell'art. 29 c. 2 della L.R. n. 10/06, come modificato dall'art. 11 L.R. n. 17/16;
- di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

#### Il Direttore Amministrativo



Dott.ssa Laura Balata

#### Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

#### Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni   
Direttore Ing. Gianluca Borelli  
Ass. Amm.vo Monia Agri 



All. A alla Delib. N. 1631  
de) 11 SET 2016 (Ug. N. 1)

OREFICE SRL

EX S.S. 131 Km 7,00 - 09028 SESTU (CA) - Italy  
Tel. +39 0702298142 / +39 070229035 Fax +39 070229035  
C.F./P.IVA 02508480924



www.oreficegenerators.com info@oreficegenerators.com

Preventivo nr. **1125** del **02/09/2016**

**Destinatario**

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU  
PIAZZALE RICCHI, 1  
09134 CAGLIARI (CA)  
ITALIA

P.Iva 02315520920

**Destinazione**

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU  
PIAZZALE RICCHI, 1  
09134 CAGLIARI (CA)  
ITALIA

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo unitario	C. Iva
	<p>Buongiorno, come da Vostra richiesta, con la presente Vi quotiamo nostro miglior preventivo per le attività di manutenzione semestrale ai gruppi elettrogeni elencati di seguito ed installati presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari. nr. 01 GE CAT da 320KVA nr. 01 GE CUMMINSVABB da 350 KVA nr. 01 GE IVECO da 285 KVA nr. 01 GE "URAGANO" da 30 KVA</p> <p>Descrizione: Come richiesto dal capitolato ricevuto, "servizio manutenzioni", il contratto prevede: - nr. 01 Intervento tecnico di "tipo 250" per ciascun G.E. - nr. 01 Intervento tecnico meccanico di "tipo 400" per ciascun G.E. gli interventi ai generatori dovranno essere contestuali e verranno eseguiti secondo la seguente schedulazione: - intervento "250" da eseguirsi all'entrata in vigore del contratto. - intervento "400", con sostituzione dell'olio lubrificante e filtri, da eseguirsi a circa 6 mesi di distanza dal primo intervento.</p> <p>MANUTENZIONE IN -SERVICE TIPO 250. La visita prevede: Verifica generale Gruppo Elettrogeno Verifica manicotti, cinghie, guarnizioni e tubazioni gasolio Verifica serbatoio di servizio, eventuale cisterna, livellostato, tenute e dispositivi di rabbocco Verifica batterie d'avviamento e dispositivo caricabatteria Diagnosi accumulatore con emissione report dove possibile. Verifica impianto elettrico bordo-macchina, circuiti di allarme e trasduttori Verifica quadro elettrico, automatismo di controllo, strumentazione, spie e componentistica Verifica liquido refrigerante e rabbocco. Verifica e pulizia filtro aria Verifica serraggio bulloneria e morsetteria elettrica Verifica efficienza e taratura dispositivo di preriscaldamento Esecuzione di prove funzionali a vuoto, verifica tensione e frequenza ed eventuale regolazione. Esecuzione di eventuali ulteriori regolazioni fini Report di intervento.</p> <p>MANUTENZIONE IN -SERVICE TIPO 400. La visita prevede: Verifica generale Gruppo Elettrogeno Verifica manicotti, cinghie, guarnizioni e tubazioni gasolio Verifica serbatoio di servizio, eventuale cisterna, livellostato, tenute e dispositivi di rabbocco Verifica punterie Verifica guarnizioni coperchi punterie Verifica batterie d'avviamento e dispositivo caricabatteria Verifica impianto elettrico bordo-macchina, circuiti di allarme e trasduttori Verifica quadro elettrico, automatismo di controllo, strumentazione, spie e componentistica Verifica liquido refrigerante</p>	nr	1	€ 7.500,00	22



ALL. " A " Pag. N. *M* di Fg. 2

OREFICE SRL  
EX S.S. 131 Km 7,00 - 09028 SESTU (CA) - Italy  
Tel. +39 0702298142 / +39 070229035 Fax +39 070229035  
C.F./P.IVA 02508480924  
www.oreficegenerators.com info@oreficegenerators.com



Preventivo nr. **1125** del **02/09/2016**

**Destinatario**

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU  
PIAZZALE RICCHI, 1  
09134 CAGLIARI (CA)  
ITALIA

P.Iva 02315520920

**Destinazione**

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU  
PIAZZALE RICCHI, 1  
09134 CAGLIARI (CA)  
ITALIA

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo unitario	C. Iva
	Sostituzione olio lubrificante Sostituzione filtri olio, e gasolio Verifica e pulizia filtro aria Verifica serraggio bulloneria e morsetteria elettrica Verifica efficienza e taratura dispositivo di preriscaldamento Esecuzione di prove funzionali a vuoto, verifica tensione e frequenza ed eventuale regolazione. Esecuzione di eventuali ulteriori regolazioni fini Report di intervento.  EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI di riparazione su Vs. chiamata a seguito guasti anomalie o per assistenza alle prove a carico, verranno preventivamente quotati per Vostra approvazione e ordine di acquisto. Eventuali ore di attesa dei ns. tecnici, qualora nel giorno concordato il committente ritardi a rendere disponibile il gruppo elettrogeno per sue esigenze operative o per qualsiasi altra evenienza o motivo, saranno consuntivate e fatturate a parte.  N.B. Le attività di manutenzione ordinaria, ivi inclusa quella di sostituzione olio e filtri ai motori diesel con la messa fuori esercizio del gruppo elettrogeno per alcune ore, saranno eseguite in giornata lavorativa, in orario compreso tra le 8.30 e le 18.00.  Condizioni Commerciali: - Pagamento: 60 gg a mezzo B.B. Esclusioni: manutenzione straordinaria, interventi extra, reperibilità, eventuali riparazioni e ricambi necessari riscontrate dopo i controlli, quant'altro non espressamente citato nella presente offerta. - Validità offerta: 60 gg  Cordiali Saluti.				

**SI APPROVA**

IL DIRETTORE SERVIZIO MANUTENZIONI  
Ing. GIANLUCA BORELLI

Pagamento: \*

**TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

Totale imponibile	€ 7.500,00
Totale imposta Iva	€ 1.650,00
-----	
Tot. documento	€ 9.150,00

Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici e la Partita IVA. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.  
\* Salvo approvazione della Casa