AO Brotzu

Deliberazione 277

Adottata dal Direttore Generale in data 07 FEB. 2018

Oggetto: Affidamento servizio di "Manutenzione straordinaria e rispristino PLC di gestione dell'Unità di Trattamento Aria Tecnair OHU56 a servizio della terapia intensiva sita al 7° Piano del P.O. San Michele". Ditta aggiudicataria GDM Service S.r.l. Spesa complessiva € 3.240,00 oltre i.v.a. di legge. Codice C.I.G. ZF42215A00

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 08 FEB. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

Richiamati il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i., il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Premesso che risulta necessario provvedere alla manutenzione straordinaria ed alla sostituzione del PLC di gestione dell'U.T.A. Tecnair OHU56 a servizio della terapia intensiva sita al 7° Piano del P.O. San Michele, affinché ne venga ripristinata la piena efficienza.

Ritenuto necessario ed indifferibile provvedere con l'intervento di manutenzione della suddetta UTA, la cui funzionalità è fondamentale per garantire il trattamento dell'aria nelle sale di terapia intensiva del presidio;

Considerato che con nota del 18/01/2018 (All. A pg.1), sono state inviate a presentare offerta le ditte: STEVA S.r.l., IMMA S.p.A., Tepor S.p.A., GDM Service S.r.l. relativamente alla "Manutenzione straordinaria e rispristino PLC di gestione dell'U.T.A. Tecnair OHU56 a servizio della terapia intensiva sita al 7° Piano del P.O. San Michele";

che l'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i. ammette il ricorso all'affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro;

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti offerte: STEVA S.r.l., IMMA S.p.A., Tepor S.p.A., GDM Service S.r.l. (All. B pg. 1);

che in data 06/02/2018 sono state valutate le offerte e il servizio è stato aggiudicato alla ditta GDM Service S.r.l. con sede a San Sperate (CA), via Nuoro 6/G, P. Iva 03703250922 per un importo pari a € 3.240,00 oltre i.v.a. di legge (All. C pg. 2);

%

Considerato che il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta GDM Service S.r.l. con sede a San Sperate (CA), via Nuoro 6/G, P. Iva 03703250922, il servizio di "Manutenzione straordinaria e rispristino PLC di gestione dell'U.T.A. Tecnair OHU56 a servizio della terapia intensiva sita al 7° Piano del P.O. San Michele", per l'importo di € 3.240,00 oltre i.v.a. di legge;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., alla ditta GDM Service S.r.l. con sede a San Sperate (CA), via Nuoro 6/G, P. Iva 03703250922, il servizio di "Manutenzione straordinaria e rispristino PLC di gestione dell'U.T.A. Tecnair OHU56 a servizio della terapia intensiva sita al 7° Piano del P.O. San Michele", per l'importo di € 3.240,00 oltre i.v.a. di legge;
- di dare atto che l'importo di € 3.240,00 per lavori, € 712,80 per i.v.a., per complessive € 3.952,80, verrà imputato al A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e pertinenze programmate);
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Tec. Geom. Andrea Arca

PG/2018/1388 del 18.01.18

Spett. le Ditta
Tel. Fax
email:

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO

Con la presente La invitiamo a comunicarci entro gg. 1 dal ricevimento della presente dettagliato preventivo di spesa, che dovrà essere inclusivo di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, per i lavori sotto descritti da effettuarsi in urgenza sulla U.T.A. In asservimento alla Terapia Intensiva di Chirurgia Generale sita al 7° piano del P.O. San Michele.

Detti lavori comprendono:

- Manutenzione straordinaria elettroventilatore di ripresa aria U.T.A., compresa la sostituzione cuscinetti e riallineamento
- fornitura, posa, e programmazione PLC.

Le ricordiamo che in fase di valutazione dei lavori:

- Si dovrà verificare l'esattezza di tutti i dati da noi indicati e, nel caso, segnalare eventuali imprecisioni
- Si dovrà attendere l'eventuale nostra aggiudicazione prima di procedere ai lavori di cui sopra
- Pagamento 60 giorni data fattura

Le ricordiamo inoltre che, nel preventivo dovrà obbligatoriamente essere indicato:

- Numero di protocollo e data della presente richiesta
- Costo specifico delle singole voci di intervento
- Costo totale Iva esclusa
- Costo totale Iva inclusa
- Costo dell'identica apparecchiatura nuova, o di modello che la sostituisce, al fine di valutare la convenienza alla riparazione.

Il Direttore S. M.

Ing. Gianluca Borelli

Per ogni eventuale chiarimento in merito al contenuto di cui sopra contattare Girau Ignazio Tel. Fax 070/539870

NB: inviare il preventivo alla email: ignaziogirau@aob.it

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE

Oggetto: Affidamento servizio di "Manutenzione straordinaria e verifica funzionamento PLC di gestione dell'U.T.A. Tecnair OHU56 a servizio della terapia intensiva sita al 7° Piano del P.O. San Michele
RDO del 18/01/2018

DITTE INVITATE:

Ditta
STEVA S.R.L.
IMMA S.P.A.
TEPOR S.P.A.
GDM SERVICE S.R.L.

Alla seduta non è presente alcun rappresentante delle Ditte concorrenti.
Il giorno 106/02/2018 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sign. Geom. Andrea Arca, ing. Ubaldo Carlini.

Con la scorta della nota tecnica, si è provveduta alla verifica dei preventivi, allegati alla presente, dai quali si evincono le caratteristiche tecniche ed economiche.

Offerte pervenute n° 4

Ditta	Offerta
STEVA S.R.L.	€ 8.353,00
IMMA S.P.A.	€ 3.400,00
TEPOR S.P.A.	€ 4.900,00
GDM SERVICE S.R.L.	€ 3.240,00

Preso atto di quanto su esposto, riscontrata della regolarità della stessa, l'offerta viene siglata dai presenti. Visti gli atti allegati, ritenuta congrua l'offerta, si esprime parere favorevole all'aggiudicazione, della fornitura in oggetto, a favore della ditta GDM Service s.r.l. con sede a San Sperate (CA), via Nuoro 6/G, P. Iva 03703250922 per lavori € 3.240,00 oltre i.v.a. di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti il seggio di gara.

Cagliari, 6 Febbraio 2018

Firmato

Si approva
ing. Gianluca Borelli

GDM SERVICE SRL
SERVIZI TECNICI INTEGRATI

Sede legale e laboratori : Via Nuoro 6/G - 09026 San Sperate (CA)
tel. 0709603033 fax 0709603033 Cell. 3338527600 email : gdmservice.srl@libero.it
P.IVA 03703250922 Cod. fisc. 03703520922

San Sperate li 18/01/2018

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU
Servizio manutenzioni
Piazzale Ricchi, 1
09134 – Cagliari (CA)

Prot. N° : GDM/OE001 dett/2018

Oggetto : Offerta economica

A seguito di vs. gentile richiesta con n. di protocollo PG/2018/1388 del 18/01/2018 vi trasmettiamo regolare offerta economica relativo il ripristino del funzionamento della UTA marca Tecnair modello OHU56 in uso per il reparto di Terapia intensiva e situata nel terrazzo del 7 piano P.O. " San Michele". Detto ripristino comprende:

Manutenzione straordinaria elettroventilatore di ripresa con:
Rimozione dalla UTA elettroventilatore di ripresa;
Trasporto presso ns. laboratori per manutenzione straordinaria;
misura di isolamento motore;
smontaggio ventola ed apertura motore;
sostituzione dei cuscinetti rotore e verifica equilibratura dello stesso;
sostituzione ventola di raffreddamento;
sostituzione dei para polvere rotore;
chiusura motore e pulizia del corpo statorico;
collaudo presso i ns. laboratori;
Trasporto e reinstallazione a bordo della UTA;
collegamenti elettrici e serraggi meccanici;
messa in servizio, verifica corretto funzionamento della UTA, consegna lavori.

Importo netto materiali (IVA esclusa)	**€. 120,00**
Importo netto mano d'opera (IVA esclusa)	**€. 280,00**

Fornitura di n. 01 Plc marca Carel mod. PCO completo di connettori;
Fornitura di n. 01 programma da installarsi nel plc atto al funzionamento per una UTA tipo tecnair modello OHU56;
Sostituzione plc e connessioni elettriche;
ripristino funzionamento UTA in automatico;
collaudo UTA e consegna lavori.

Importo netto materiali (IVA esclusa)	**€. 1.260,00**
Importo netto programma per ohu56 (IVA esclusa)	**€. 1.100,00**
Importo netto mano d'opera (IVA esclusa)	**€. 480,00**

Totale importo complessivo offerta (IVA esclusa) €. 3.240,00

In caso di accettazione della presente offerta, perché le stessa abbia validità, dovrà essere re inviata via mail all'indirizzo di posta elettronica " gdmservice.srl@libero.it " firmata e timbrata per accettazione

Condizioni di fornitura:
Validità offerta : 60gg
Consegna : 24h gg. lav. S.i. per l'elettroventilatore, 48h per il plc
Pagamento : 60 gg d.f. bonifico bancario

A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

GDM SERVICE SRL