

Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 501

DEL 19.03.2021

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., del ripristino del funzionamento di un gruppo elettrogeno a servizio del P.O. A. Cao e della cabina elettrica a servizio del P.O. San Michele di Cagliari. Ditta Engie S.p.A. - Importo di affidamento a consuntivo € 2.509,80 oltre I.V.A. di legge. Codice C.I.G. ZD430F3440.

PDTD/2021/448

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 19.03.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI NO

Il Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Visti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Richiamata la linea Guida n. 4, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;

la Delibera n. 1510 del 17.11.2020 con la quale è stato approvato il Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021/2023, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;

- Premesso** che la ditta Engie S.p.A. è titolare del servizio di manutenzione triennale delle Cabine Elettriche di Trasformazione MT/bt, dell'impianto di terra, di protezione delle scariche atmosferiche e dei gruppi elettrogeni a servizio dell'ARNAS G. Brotzu, di cui alla deliberazione n. 2510 del 27.11.2018, e che nello stesso contratto sono previste le attività di manutenzione straordinaria da contabilizzare a consuntivo secondo i prezzi concordati;
- Dato atto** che i tecnici di questo servizio e la ditta manuttrice hanno segnalato la necessità di procedere all'esecuzione di alcuni interventi di ripristino del funzionamento presso i PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, nello specifico il ripristino della regolare funzionalità del Gruppo Elettrogeno "M2" Mattei da 350 kVA, in uso presso il P.O. Microcitemico A. Cao a causa di un guasto della valvola termostatica del circuito di raffreddamento e il ripristino della regolare funzionalità del trasformatore MT/bt n° 6 a servizio della cabina elettrica del P.O. San Michele a causa di una perdita dell'olio dielettrico con conseguente intervento della protezione del relè Buchholtz;
- Ritenuto** necessario ed indifferibile procedere alla manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno e della cabina elettrica in questione, al fine di ripristinarne la piena efficienza;
- Acquisite** le offerte della ditta Engie Servizi S.p.A., che si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste per un importo complessivo di € 2.509,80, oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 4);
- Considerato** che il personale tecnico ha valutato e approvato le suddette offerte, esprimendo parere favorevole;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta Engie Servizi S.p.A., con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 31, P. I.V.A. 01698911003, il ripristino del funzionamento di un gruppo elettrogeno a servizio del P.O. A. Cao e della cabina elettrica a servizio del P.O. San Michele di Cagliari, per l'importo complessivo di € 2.509,80, oltre I.V.A. di legge;
- Considerato** che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., ditta Engie Servizi S.p.A., con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 31, P. I.V.A. 01698911003, il ripristino del funzionamento di un gruppo elettrogeno a servizio del P.O. A. Cao e della cabina elettrica a servizio del P.O. San Michele di Cagliari, per l'importo complessivo a consuntivo di € 2.509,80,

oltre I.V.A. di legge;

- di prendere atto che l'importo dell'affidamento è pari a € 2.509,80 per servizi, € 552,16 per I.V.A. per un totale di € 3.061,96 verrà imputato al n° A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) del Piano dei Conti;
- di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

Ing. Gianluca Borelli

Il D.E.C.
Per. Ind. Pietro Paolo Urrai

Estensore
geom. Andrea Arca
rif. 2021_SM_MN_34



Spett.le
Azienda Ospedaliera Brotzu
09122 CAGLIARI

C.A.Sig. P.I. Pierpaolo Urrai

Cagliari, 26 Novembre 2020

Preventivo n° GLC/020/165

Oggetto: Riparazione Gruppo Elettrogeno Mattei 350 Kva installato c/o PO Microcitemico Cagliari.

A seguito di nostro intervento manutentivo del 14/11/2020 si riscontra un malfunzionamento della valvola termostatica, con la presente Vi comunichiamo ns. preventivo di spesa, per la riparazione del Gruppo Elettrogeno descritto in oggetto.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

ENGIE S.P.A.
Project Manager
Gian Luca Caria

Engie Servizi S.p.A.
Project Manager
Gian Luca Caria

ISO 9001:2015
SA 8000:2014
BUREAU VERITAS
Certification



UNI 11352
Regolamento (CE) n. 303/2002
BUREAU VERITAS
Certification



ENGIE Servizi S.p.A.
BL PA & B2T
area sardegna
Via Giua, snc Z.I. Casic -
Elmas

09122 Cagliari - Italia

Tel.: +39 07066161 – Fax: +39
0706616736

ENGIE Servizi S.p.A. - Società con Azionista Unico - Sede legale Viale Giorgio
Ribotta, 31 00144 Roma tel. : 06549231 fax. : 0654923450 - C.S. i.v Euro
280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione -
Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte di ENGIE Energy Services International S.A.
(Delgio)



Cagliari, 26 Ottobre 2020
Preventivo n° GLC/020/165

| RIF | DESCRIZIONE | UM | Quantità | IMPORTO UNITARIO | TOTALE |
|----------------------|---|-------|----------|------------------|-----------------|
| | A seguito di nostro intervento manutentivo del 14/11/2020 si riscontra un malfunzionamento della valvola termostatica, con la presente Vi comunichiamo ns. preventivo di spesa, per la riparazione del Gruppo Elettrogeno descritto in oggetto. | | | | |
| | Riferimento GE Mattei 350Kva | | | | |
| | Fornitura corpo termostato completo | corpo | 1 | € 772,97 | € 772,97 |
| | fornitura di liquido radiatore | corpo | 1 | € 317,12 | € 317,12 |
| | fornitura di addittivo per pulizia radiatore | corpo | 1 | € 237,84 | € 237,84 |
| | manodopera | corpo | 1 | € 602,52 | € 602,52 |
| TOTALE LAVORI | | | | | 1.930,45 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| Totale lavoro | | 1.930,45 € |
| Ribasso offerto | -35,08% - | 677,20 € |
| Totale lavoro compreso ribasso | | 1.253,25 € |
| ONERI PER LA SICUREZZA | 2,78% | 53,67 € |

TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA **1.306,91 €**

ENGIE S.P.A.
Project manager
ENGIE
Gian Luca Caria

Engie Servizi S.p.A.
Project Manager
Gian Luca Caria



Spett.le
Azienda Ospedaliera Brotzu
09122 CAGLIARI

C.A.Sig. P.I. Pierpaolo Urrai

Cagliari, 01 Marzo 2021

Preventivo n° GLC/021/047

Oggetto: Offerta per il ripristino olio dielettrico e sostituzione guarnizioni isolatori lato BT del TRAF0 6 a causa di perdita installato c/o PO BROTZU in Cagliari.

A seguito di nostro intervento manutentivo del 17/02/2021, con la presente Vi comuniciamo ns. preventivo di spesa, per la sostituzione del serbatoio del Gruppo Elettrogeno descritto in oggetto.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

ENGIE
Project Manager
Engie Servizi S.p.A.
Gian Luca Caffa
Gian Luca Caffa



ENGIE Servizi S.p.A.
BL PA & B2T
area sardegna
Via Giua, snc Z.I. Casic -
Elmas

09122 Cagliari - Italia

Tel. : +39 07066161 – Fax: +39
0706616736

ENGIE Servizi S.p.A. - Società con Azionista Unico - Sede legale Viale Giorgio
Ribotta, 31 00144 Roma tel. : 06549231 fax. : 0654923450 - C.S. i.v Euro
280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione -
Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte di ENGIE Energy Services International S.A.
(Belgio)



Cagliari, 01 Marzo 2021

Preventivo n° GLC/021/047

| RIF | DESCRIZIONE | UM | Quantità | IMPORTO UNITARIO | TOTALE |
|----------------------------|--|-------|----------|------------------|-----------------|
| | A seguito di nostro intervento su chiamata del 17/02/2021, con la presente Vi comunichiamo ns. preventivo di spesa, per il ripristino del trafo 6 descritto in oggetto. | | | | |
| | Riferimento Trafo 6 ODI 17_02_2021_1_SM | | | | |
| SAR18_RU.0001.0001.0001 | Intervento su chiamata per verifica serraggio bulloni testata trasformatore , isolatori primario e secondario.pulizia tracce d'olio e ripristino livello | ora | 12 | € 39,90 | € 478,80 |
| non presente su prezziario | Fornitura e sostituzione guarnizioni isolatori lato BT, Abbassamento livello olio; o Scollegamento linea bt o Sostituzioni guarnizioni isolatori lato bt; o Ricollegamento e messa in servizio TR. | corpo | 1 | € 638,00 | € 638,00 |
| non presente su prezziario | olio dielettrico minerale | lt | 55 | € 12,00 | € 660,00 |
| TOTALE LAVORI | | | | | 1.776,80 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| Totale lavoro | | 1.776,80 € |
| Ribasso offerto | -35,08% - | 623,30 € |
| Totale lavoro compreso ribasso | | 1.153,50 € |
| ONERI PER LA SICUREZZA | 2,78% | 49,40 € |

TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA 1.202,89 €

CONDIZIONI:

- Iva: non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti
- Consegna: circa 15 gg. da data ordine
- Garanzia: 24 mesi per difetti di fabbrica
- Trasporto: incluso
- Pagamenti: B.B. 30 gg. d.f.
- Validità: 30 gg.


 ENGIE S.p.A.
 Project Manager
 Engie Servizi S.p.A.
 Project Manager
 Gian Luca Caria