

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 1985

DEL 13.12.2021

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, per la fornitura e installazione di una valvola di intercettazione EN 331 sulla linea di ossigeno dell'impianto Gas Medicinali del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari. Ditta Medical Systems S.r.l.. Importo di affidamento € 680,00 oltre I.V.A. di legge. C.I.G. Z90341387E

PDTD/2021/2013

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13.12.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI NO

Il Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Richiamati** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Viste** la Deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;
la Deliberazione n. 891 del 02.08.2021, con la quale è stata approvata la revisione del Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021-2023, nel quale vi sono le attribuzioni dei budget alle strutture;
- Richiamata** la Linea Guida n. 4, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Vista** la nota del personale tecnico, agli atti di questo Servizio, con la quale si segnala la necessità di procedere alla fornitura e installazione di una valvola di intercettazione EN 331 sulla linea di ossigeno dell'impianto Gas Medicinali, compresa la redazione della certificazione dello stesso impianto;
- Atteso** che non risultano attive convenzioni sulla piattaforma CONSIP relativa a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto Spending review due" (DL 95/2012, convertito in legge 135/2012);
- Ritenuto** pertanto necessario ed indifferibile procedere alla fornitura e installazione di cui all'oggetto per l'implementazione dell'impianto di ossigeno medicinale di cui sopra e acquisire la relativa certificazione del dispositivo medico ai sensi del D. Lgs. 46/97;

di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020;

Acquisita l'offerta della ditta Medical Systems S.r.l., che si è resa disponibile ad eseguire la fornitura richiesta per un importo complessivo di € 680,00, oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 2);

Considerato che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Medical Systems S.r.l., con sede in Km. 28.500 Strada Statale 195, Pula (CA), P. I.V.A. 02833310929, la fornitura e installazione di una valvola di intercettazione EN 331 sulla linea di ossigeno dell'impianto Gas Medicinali già esistente, compresa la redazione della certificazione dello stesso impianto;

Considerato che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa di cui al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, alla ditta Medical Systems S.r.l., con sede in Km. 28.500 Strada Statale 195, 09010 Pula CA, P. I.V.A. 02833310929, la fornitura e installazione di una valvola di intercettazione EN 331 sulla linea di ossigeno dell'impianto Gas Medicinali già esistente, compresa la redazione della certificazione dello stesso impianto, per l'importo complessivo di € 680,00, oltre I.V.A. di legge;
- di prendere atto che l'importo dell'affidamento è pari a € 680,00, oltre € 149,6 per I.V.A. di legge, per un totale di € 829,60, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato:


Ufficio autorizzativo	Macro autorizzazione	Sub autorizzazione	Codice e denominazione conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizi finanziari	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	101	A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	€ 829,60	2021 (01.01-31.12)	€ 829,60
Totali				€ 829,60		€ 829,60

- di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.
Ing. Gianluca Borelli

RUP
Ubaldo Carlini

Estensore
Dott.ssa Emanuela Lampis
rif. 2021_SM_MN_145



MEDICAL SYSTEMS S.r.l.

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS
 FORNITURE APPARECCHIATURE MEDICALI ED ELETTROMEDICALI
 SERVIZI OSPEDALIERI

Pula, 23/11/2021
 NS. RIF. 133-21

Spett.le
 AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 PIAZZALE RICCHI 1
 09134 CAGLIARI

C.A. Ing. Ubaldo Carlini.

Oggetto: vostra richiesta di modifica alla progettazione del nostro D.M. n. 082/19 in corso di realizzazione presso il P.O. San Michele – Az. Osp. G. Brotzu di Cagliari.

In riferimento all'oggetto ed a seguito di Vostra richiesta di modifica della progettazione, qui di seguito, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta a Voi riservata.

Fornitura ed installazione di n. 1 valvola di intercetto EN 331 sgrassata uso ossigeno completa di raccordi a tre pezzi

Prezzo cad. €. 380,00 + I.V.A. 22%

Prezzo Totale €. 380,00 + I.V.A. 22%

Procedura di modifica della progettazione su richiesta del cliente rif. PRO_04 rev. 4 paragrafo 4.11 con rifacimento di iter di riesame e verifica della progettazione

Prezzo a corpo €. 300,00 + I.V.A. 22%

**TOTALE FORNITURA ED INSTALLAZIONE E MODIFICA DELLA PROGETTAZIONE
 AI SENSI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE E S.M.I.**


€. 680,00 + I.V.A. 22%

ONERI PER LA SICUREZZA PARI A €. 20,40

N.B. :

SOLAMENTE AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI ED AL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO ALL'IMPIANTO DEL DI DISTRIBUZIONE GENERALE PER OSSIGENO MEDICINALE SARA' POSSIBILE ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI COLLAUDO E PERTANTO PROSEGUIRE CON L'ITER DI CERTIFICAZIONE AI SENZA DELLA NORMA 93/42/CE E S.M.I..

- 1 -



MEDICAL SYSTEMS S.r.l.

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS
FORNITURE APPARECCHIATURE MEDICALI ED ELETTROMEDICALI
SERVIZI OSPEDALIERI

N.B.:

CONSIDERATO CHE LA CENTRALE E' STATA CORRETTAMENTE INSTALLATA GIORNO 08/01/2020 CI RISERVIAMO DI VERIFICARE EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI DOVUTI A KIT MEMBRANA/OTTURATORE RIDUTTORI DI PRESSIONE DA SOSTITUIRE, COSI' COME INDICATO NEL MANUALE DEL FABBRICANTE.

Condizioni di fornitura:

prezzi : I.V.A. esclusa – I.V.A.

Validità offerta: 60 gg. Dalla presente;

Collaudi in riferimento alla normativa UN EN ISO 7396/1;

certificazione 93/42/CEE e s.m.i.: inclusa;

installazione: Inclusa;

Riferimento: UNI EN ISO 7396/1; D.L. 81/08; direttiva 93/42/CEE E S.M.I..

Opere murarie: ESCLUSE;

Messa a terra carpenterie metalliche: Esclusa;

durata dei lavori: 1,2 giorni lavorativi ;

disponibilità materiale: presente in magazzino;

disponibilità ad eseguire le lavorazioni: 29/30 novembre 2021 a seguito di Vostro ordine scritto;

PAGAMENTO : 60 GG. D.F.F.M..

Certi di avere fatto cosa a Voi gradita, restiamo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri Cordiali saluti.

MEDICAL SYSTEMS

-2-