



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 944

DEL 30.05.2022

Oggetto: Lavori di ripristino funzionale del trasformatore n. 3 in uso presso la cabina elettrica del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari. Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.. Ditta Engie Servizi S.p.A.. Importo di affidamento € 856,91, oltre I.V.A. di legge.
C.I.G. Z423692863

PDTD/2022/994

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30.05.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Richiamato** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;
la Delibera n. 179 del 14.02.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022/2024, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- Richiamata** la Linea Guida n. 4, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Considerato che risulta necessario provvedere al ripristino funzionale del trasformatore n. 3 in uso presso la cabina elettrica del P.O. San Michele, a causa di una perdita di olio che ne preclude la corretta funzionalità;

Ritenuto pertanto necessario ed indifferibile procedere ai lavori di cui all'oggetto al fine di consentire il regolare uso del trasformatore in argomento;

Atteso che non risultano attive convenzioni sulla piattaforma CONSIP relativa a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (DL 95/2012, convertito in legge 135/2012);

Preso atto che con procedura informale si è provveduto ad un'indagine di mercato, volta ad individuare un operatore economico in possesso dei requisiti di legge;

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;

Acquisita l'offerta della ditta Engie Servizi S.p.A., che si è resa disponibile ad eseguire il lavoro richiesto per un importo complessivo di € 856,91 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 2);

Considerato che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Engie Servizi S.p.A., con sede a Roma (RO), in via G. Ribotta, n. 31, P. I.V.A. 01698911003, il ripristino funzionale del trasformatore n. 3 in uso presso la cabina elettrica del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, per l'importo complessivo di € 856,91, oltre I.V.A. di legge;

Rilevato che l'importo totale dell'intervento I.V.A. inclusa pari a € 1.045,43, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizio finanziario	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	86	A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	€ 1.045,43	2022 (01.01-31.12)	€ 1.045,43
Totali				€ 1.045,43		€ 1.045,43

Considerato che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta Engie Servizi S.p.A., con sede a Roma (RO), in via G. Ribotta, n. 31, P. I.V.A. 01698911003, il ripristino funzionale del

segue determinazione n. 944 del 30.05.2022

trasformatore n. 3 in uso presso la cabina elettrica del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, per l'importo complessivo di € 856,91, oltre € 188,52 per I.V.A. di legge, per un totale di € 1.045,43;

- di prendere atto che l'importo totale di € 1.045,43, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizi finanziari	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	86	A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	€ 1.045,43	2022 (01.01-31.12)	€ 1.045,43
Totali				€ 1.045,43		€ 1.045,43

- di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

Ing. Gianluca Borelli

Il RUP
Geom. Andrea Arca

Estensore
Dott.ssa Emanuela Lampis



Spett.le
Azienda Ospedaliera Brotzu
09122 CAGLIARI

C.A.Sig. P.I. Pierpaolo Urrai

Cagliari, 25 Maggio 2022

Preventivo n° GLC/022/045

Oggetto: Offerta per il ripristino olio dielettrico del TRAF0 3 a causa di perdita, installato c/o PO BROTZU in Cagliari.

A seguito di vostra richiesta e a nostro intervento del 17/05/2022, con la presente Vi comunichiamo ns. preventivo di spesa, per il ripristino del livello olio e relativo serraggio del trafo 3 descritto in oggetto.

In attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiamo, cordiali saluti

ENGIE S.P.A.
Project Manager
Gian Luca Caria

ISO 9001, ISO 14001,
SA 8000, OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



UNI 11352
Regolamento (CE) n.303/2008
BUREAU VERITAS
Certification



ENGIE Servizi S.p.A.
BL PA & B2T
area sardegna
Via Giua, snc Z.I. Casic - Elmas
09122 Cagliari - Italia
Tel. : +39 07066161 – Fax: +39
0706616736

ENGIE Servizi S.p.A. - Società con Azionista Unico – Sede legale Viale Giorgio
Ribotta, 31 00144 Roma tel. : 06549231 fax. : 0654923450 - C.S. i.v Euro
280.800.000,00 - Partita IVA 01698911003 - Codice Fiscale e n. iscrizione -
Registro delle Imprese di Roma 07149930583 - Società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento da parte di ENGIE Energy Services International S.A.
(Belgio)



Cagliari, 25 Maggio 2022

Preventivo n° GLC/022/045

RIF	DESCRIZIONE	UM	Quantità	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
SAR18_RU.0001.0001.0001	A seguito di vostra richiesta e a nostro intervento del 17/05/2022, con la presente Vi comunichiamo ns. preventivo di spesa, per il ripristino del livello olio e relativo serraggio del trafo 3 descritto in oggetto.				
non presente su prezzario	Intervento su chiamata per verifica serraggio bulloni testata trasformatore , isolatori primario e secondario.pulizia tracce d'olio e ripristino livello e messa in servizio.	ora	10	€ 39,90	€ 399,00
	olio dielettrico minerale	lt	55	€ 12,00	€ 660,00
TOTALE LAVORI					1.059,00

Totale lavoro		1.059,00 €
Ribasso offerto sul materiale	-35,08% -	231,53 €
Totale lavoro compreso ribasso		827,47 €
ONERI PER LA SICUREZZA	2,78%	29,44 €
TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		856,91 €

CONDIZIONI:

- Iva: non inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigenti
- Consegna: circa 15 gg. da data ordine
- Garanzia: 24 mesi per difetti di fabbrica
- Trasporto: incluso
- Pagamenti: B.B. 30 gg. d.f.
- Validità: 30 gg.

ENGIE S.P.A.
Project Manager
Gian Luca Caria