



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 1030

DEL 15.06.2022

Oggetto: Lavori per il ripristino del funzionamento dei generatori di calore n° 1 e n° 2 a servizio della centrale termica del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu di Cagliari. Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.. Ditta C.M.F. S.p.A.. Importo di affidamento € 3.300,00, oltre I.V.A. di legge.
C.I.G. Z7136C34C3

PDTD/2022/1086

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15.06.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Richiamato** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;
la Delibera n. 179 del 14.02.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022/2024, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- Richiamata** la Linea Guida n. 4, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

- Vista** la nota del personale tecnico, agli atti di questo servizio, con la quale si segnala la necessità di procedere all'intervento di ripristino del funzionamento dei generatori di calore n° 1 e n° 2 a servizio della centrale termica del P.O. San Michele, che consiste nella cecatura di n° 3 tubi sulla caldaia n° 2 e nella riparazione e saldatura di n° 3 tubi sulla caldaia n° 1;
- Ritenuto** pertanto necessario ed indifferibile procedere ai lavori di cui all'oggetto al fine di consentire il regolare esercizio del generatore di calore in questione;
- Atteso** che non risultano attive convenzioni sulla piattaforma CONSIP relativa a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (DL 95/2012, convertito in legge 135/2012);
- Preso atto** che con procedura informale si è provveduto ad un'indagine di mercato, volta ad individuare un operatore economico in possesso dei requisiti di legge;
- Ritenuto** di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;
- Acquisita** l'offerta della ditta C.M.F. S.p.A., che si è resa disponibile ad eseguire il lavoro richiesto per un importo complessivo di € 3.300,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 2);
- Considerato** che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;
- Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta C.M.F. S.p.A., con sede legale a Cagliari (CA), Corso Vittorio Emanuele, n° 400, P. I.V.A. 01985150927, i lavori per il ripristino del funzionamento dei generatori di calore n° 1 e n° 2 a servizio della centrale termica del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu di Cagliari, per l'importo complessivo di € 3.300,00, oltre I.V.A. di legge;
- Rilevato** che l'importo totale dell'intervento I.V.A. inclusa pari a € 4.026,00, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazioni	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizio finanziario	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	93	A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	€ 4.026,00	2022 (01.01-31.12)	€ 4.026,00
Totali				€ 4.026,00		€ 4.026,00

- Considerato** che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., C.M.F. S.p.A., con sede legale a Cagliari (CA), Corso Vittorio Emanuele, n° 400, P. I.V.A. 01985150927, per il ripristino del

segue determinazione n. 1030 del 15.06.2022

funzionamento dei generatori di calore n° 1 e n° 2 a servizio della centrale termica del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu di Cagliari, per l'importo complessivo di € 3.300,00, oltre € 726,00 per I.V.A. di legge, per un totale di € 4.026,00;

- di prendere atto che l'importo totale di € 4.026,00, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizi finanziari	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	93	A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	€ 4.026,00	2022 (01.01-31.12)	€ 4.026,00
Totali				€ 4.026,00		€ 4.026,00

- di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.
Ing. Gianluca Borelli

Il RUP
Geom. Andrea Arca

Estensore
Dott.ssa Emanuela Lampis



azienda certificata ISO 9001e ISO 3834-2



certificati n° 3639/00/S e 3834-450/12/S

azienda certificata EN 1090-1



certificato n° 0474-CPR-0905

C.M.F. S.p.A.

Sede Legale: Corso V. Emanuele, 400 - 09124 CAGLIARI
 Sede Amm.va e Stabilimento: Strada per Paringianu
 CP N° 93 - 09010 PORTOSCUSO
 Tel. 0781.509228 - 510212 - 510205 - Fax 0781.508437
 e-mail: info@cmf-spa.com - web: www.cmf-spa.com

Spett.le

Vs. Rif. R.d.O. mail del 21/08/2017
 Off. 104/22/AP REV.0 DEL 09/06/2022

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

P.le Ricchi , 1

09134 Cagliari

P. IVA 0231550920 –

c.a. sig.ri **Giuseppe Rombi / Andrea Arca**e-mail: giusepperombi@aob.it

**RIPARAZIONI N°2 CALDAIE CENTRALE TERMICA
 AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU CAGLIARI
 TECNICO/COMMERCIALE**

La presente offerta è relativa al ripristino di n°2 caldaie tipo “Viessmann Vitomax 300”

TITOLO DEL LAVORO: CECATURA TUBI CALDAIE n°2 e n°1

N°3 tubi da cecare su **Caldaia 2** **euro a corpo 1.150,00**

N°3 tubi da cecare su **Caldaia 1** **soluzione smontaggio/rimontaggio fondo posteriore e/o taglio di una finestra d'ispezione** (Scoibentazione di una parte posteriore caldaia lato fumi di scarico. Smontaggio/apertura flangiatra lato fumi di scarico) **euro a corpo 2.150,00**

Incluso:

- 1- costruzione tappi piani o conici materiale astm A105 (carbon steel).
- 2- inserimento a spinta dei tappi conici
- 3- Saldatura di sigillo dei tappi inseriti.

La riparazione come descritta sarà eseguita nel rispetto delle Vostre esperienze nel campo della conduzione e nelle nostre esperienze nel campo della costruzione manutenzione e saldatura, a seguito della riparazione verrà eseguita congiuntamente la prova idraulica a verifica della bontà della riparazione e quindi alla riuscita del lavoro.

Attrezzature da utilizzare durante l'intervento:

- saldatrice con bombola di argon
- mandrinatrice con utensili
- smerigliatrice frontale e a disco
- spazzola/scovoli manuali e meccanici



C.M.F. S.p.A.

A ns. carico :

Elettrodi, mandrini, utensili, dischi mola, frese, liquidi penetranti (rosso) e rivelatori (bianco), materiale di facile consumo, dotazioni di sicurezza del ns. personale.

A Vs. carico :

Elettricità, aria compressa, smaltimenti materiali di risulta.

NOTA: GARANZIA SOLO SULLA RIPARAZIONE ESEGUITA.

Consegna: franco Vostro Stabilimento Cagliari.

N.B. : da coordinare la data dell'intervento.

Cordiali saluti