

## Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.

N. 1047

DEL 16.06.2022

Oggetto: Verifica del sistema di protezione d'interfaccia a servizio dell'impianto fotovoltaico del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari. Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.. Ditta Soltea S.r.l.. Importo di affidamento € 750,00, oltre I.V.A. di legge. C.I.G. Z5936BEB9F

PDTD/2022/1087

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16.06.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI  NO

### Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Richiamato** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Richiamate** la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  
la L.R. Sardegna n. 24 dell'11.09.2020, "Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- Visti** il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";  
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00;  
la Delibera n. 179 del 14.02.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022/2024, con l'attribuzione dei budget alle singole strutture;
- Richiamata** la Linea Guida n. 4, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Vista** la nota di e-distribuzione del 23.05.2022, prot. ED-23-05-2022-F0000244, avente oggetto "Comunicazione mancata esecuzione delle verifiche periodiche dei sistemi di protezione di

interfaccia dell'impianto di produzione di energia elettrica in VIA KEPLERO, N° 1 Comune CAGLIARI, Pod IT001E00208519, Cf/Piva 02315520920, Censimp IM\_0868278", con la quale si richiede la verifica periodica del sistema di protezione d'interfaccia ai sensi della norma CEI 0-16 a servizio dell'impianto fotovoltaico del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari;

**Ritenuto** pertanto necessario ed indifferibile procedere all'attività di cui all'oggetto al fine di consentire le verifiche periodiche sopracitate;

**Atteso** che non risultano attive convenzioni sulla piattaforma CONSIP relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (DL 95/2012, convertito in legge 135/2012);

**Preso atto** che con procedura informale si è provveduto ad un'indagine di mercato, volta ad individuare un operatore economico in possesso dei requisiti di legge;

**Ritenuto** di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale ammette il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00;

**Acquisita** l'offerta della ditta Soltea S.r.l., che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento tecnico richiesto per un importo complessivo di € 750,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 2);

**Considerato** che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;

**Ritenuto** pertanto di dover affidare alla ditta Soltea S.r.l., con sede a Siamaggiore (OR), S.S. 131 km 100,20, P. I.V.A. 01117920957, la verifica del sistema di protezione d'interfaccia a servizio dell'impianto fotovoltaico del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, per l'importo complessivo di € 750,00, oltre I.V.A. di legge;

**Rilevato** che l'importo totale dell'intervento, I.V.A. inclusa, pari a € 915,00, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazioni	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizio finanziario	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	94	A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	€ 915,00	2022 (01.01-31.12)	€ 915,00
Totali				€ 915,00		€ 915,00

**Considerato** che l'importo del servizio è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;

## D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta Soltea S.r.l., con sede a Siamaggiore (OR), S.S. 131 km 100,20, P. I.V.A. 01117920957, la verifica del sistema di protezione

segue determinazione n. 1047 del 16.06.2022

d'interfaccia a servizio dell'impianto fotovoltaico del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari, per l'importo complessivo di € 750,00, oltre € 165,00 per I.V.A. di legge, per un totale di € 915,00;

- di prendere atto che l'importo totale di € 915,00, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:

Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa	Esercizi finanziari	Importo esercizio I.V.A. inclusa
BST09	1	94	A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	€ <b>915,00</b>	2022 (01.01-31.12)	€ <b>915,00</b>
Totali				€ <b>915,00</b>		€ <b>915,00</b>

- di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all'interno del budget autorizzato;
- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

**Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R.**

**Ing. Gianluca Borelli**

Il RUP  
Ing. Angelo Caddeo

Estensore  
Dott.ssa Emanuela Lampis



S\_UC22/UC/gm rev.00 del 08/06/2022 OFF 41 /2022

**Spett.le                   azienda ospedaliera G.Brotzu a  
Servizio Gestione Immobili Nuove Realizzazioni  
piazzale Alessandro Ricchi 1 09125 Cagliari  
C/A angelo.caddeo@aob.it**

**OGGETTO:   OFFERTA PER LA VERIFICA DI UN SPI A SERVIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

A seguito della vostra gradita richiesta per la verifica di un sistema di protezione d'interfaccia per un impianto in BT sito nel comune di Cagliari, abbiamo provveduto alla valutazione dei costi associati all'esecuzione di questi controlli per il Vs. impianti.

**1.0) Descrizione dei lavori offerti**

Si riporta di seguito il dettaglio dei servizi offerti:

<p>-   Verifica su un SPI a servizio di una utenza in MT</p>	<p><i>L'offerta comprende la verifica del sistema di protezione d'interfaccia (SPI) che consiste nel testare il corretto funzionamento del dispositivo al raggiungimento delle soglie di taratura imposte dal distributore locale, verifica delle tarature imposte da e-distribuzione</i></p>
<p>-   Ispezione iniziale sul sistema di protezione SPI</p>	<p><i>Prima dell'inizio del controllo saranno verificate le tarature imposte sul sistema di protezione d'interfaccia al fine di confrontarle con quelle attualmente in vigore.</i></p>



## 2.0) Prezzo di Offerta

- Verifica completa, taratura SPI in MT € 750,00 + iva

## 3.0) Modalità di Pagamento

- 100% all'accettazione del preventivo.

## 4.0) Limiti di fornitura

Sono esclusi dalla presente offerta:

- Tutto quanto non espressamente descritto;
- IVA di legge, bolli o tasse.

## 5.0) Obblighi del cliente

Per il corretto sviluppo del servizio, il cliente dovrà garantire all'appaltatore:

- Completa accessibilità, in condizioni di sicurezza, al sito dell'impianto, alle coperture e ai locali tecnici;
- Presa di forza motrice per l'alimentazione della cassetta prova relè differente dall'alimentazione dell'impianto, deve essere possibile l'alimentazione dello strumento separatamente dall'alimentazione dell'impianto d'utenza
- Vostra persona di fiducia che conosce l'impianto e le caratteristiche di funzionamento
- Schemi multifilari del collegamento dell'SPI
  - Lettera di e-distribuzione con la richiesta della verifica e tarature richieste

**Siamaggiore, 08/06/2022**

**Soltea S.r.L.**

**SOLTEA S.r.l.**  
 Soluzioni Tecnologiche  
 per l'Energia e l'Ambiente  
 S.S. 131 Km. 00,200  
 04070 SIAMAGGIORE (OR)  
 P. IVA: 0117920957