



adottata dal Direttore Generale in data 15 NOV. 2012

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA N° 1652 DEL 26.10.12: APPROVAZIONE ATTI FINALI DI COLLAUDO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO OPERATORIO AL 3° PIANO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 15 NOV. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau  
coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru  
e dal Direttore Sanitario Dott. Remigio Carlo Puddu

Su proposta del Responsabile del procedimento

Premesso che con deliberazione n°1652 del 26.10.12 (All.A fg.2) erano stati approvati gli atti finali di collaudo dei lavori di ristrutturazione del blocco operatorio al 3° piano dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu;

Acquisito che il verbale di collaudo approvato con la deliberazione di cui al punto precedente aveva certificato, con le prove effettuate, l'assenza nelle Sale medesime del collegamento alla linea principale del protossido d'Azoto, anestetico ormai usato raramente durante gli interventi chirurgici, nell'ambito dell'impianto dei gas medicali ivi presenti;

Considerato che invece, a seguito di ulteriore sopralluogo e verifica da parte dello staff medico ed infermieristico e dei tecnici aziendali, è risultato che la valvola del protossido d'azoto del quadro antistante le sale operatorie non era stata aperta durante il collaudo predetto, in quanto chiusa per ragioni di sicurezza ed opportunità, pur collegata all'impianto interno certificato;

Considerato altresì che la Commissione di collaudo ha pertanto verificato ulteriormente la correttezza del collegamento alla linea principale del gas anestetico sopra citato, a seguito della apertura della sua valvola di adduzione;

Ritenuto pertanto di poter approvare l'integrazione agli atti finali di collaudo anzidetti (All.B fg.4) prodotta dalla Commissione di collaudo;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Approvare l'integrazione agli atti finali di collaudo dei lavori in oggetto;

Confermare l'approvazione di quanto approvato con deliberazione n°1652 del 26.10.12 per la restante parte;

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Generale  
(Dr. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario  
(Dr. Remigio Carlo Puddu)

Il Responsabile del procedimento