



adottata dal Commissario Straordinario in data 29 APR. 2015

Oggetto: Fornitura e posa in opera di un UPS per la sala server del CED. Ditta FIME. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 13.393,81=iva esclusa. Codice Cig ZC213881AC.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 30 APR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che risulta necessario sostituire il gruppo di continuità a servizio del CED, in quanto il pacco batterie non ha più l'autonomia richiesta dalla normativa vigente e lo stesso risulta essere obsoleto e non affidabile in considerazione dell'importanza dei dati gestiti presso la sala server del CED;
- Considerato** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;
- Dato atto** che con nota prot. n. 5950 del 12.03.2015 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 7 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle ditte SIELM IMPIANTI, STEVA, MICCONI, FIME e GDM SERVICES, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. A fg. 1);
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 23.03.2015 (All. B fg 1);
- Considerato** che nel succitato verbale il tecnico dell'AOB ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta FIME per conformità alla richiesta e prezzo congruo;
- Visto** il preventivo della Ditta FIME per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 13.393,81=iva esclusa (All. C fg 1);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta FIME la fornitura e posa in opera di un UPS per la sala server del CED, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 13.393,81=iva esclusa;
- Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 653 del 29 APR. 2015

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta FIME la fornitura e posa in opera di un UPS per la sala server del CED, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 13.393,81=iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 13.393,81=Iva esclusa verrà imputato al n. 0507010103 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Montagna Agricola



Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 20/03/2015

Tipo di gara: Procedura negoziata **Scadenza:** 20.03.2015 **ore:** 12.00

Oggetto: Richiesta di preventivo per fornitura e posa in opera di un UPS per la sala server del CED.
Codice Cig ZC213881AC.

rif. M.A. SERVIZIO TECNICO E LOGISTICO

- | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | <u>STEVA</u> | Prot. n. <u>6774</u> |
| 2 | <u>IMPRESA MICCONI VITALE S.R.L</u> | Prot. n. <u>6775</u> |
| 3 | <u>GDM SERVICES</u> | Prot. n. <u>6724</u> |
| 4 | <u>SIEL IMPIANTI</u> | Prot. n. <u>6802</u> |
| 5 | <u>F.I.F.E.</u> | Prot. n. <u>6804</u> |

*23/03/2015
Me [signature]*

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 5 (CINQUE) offerte

Protocollo Generale





VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Richiesta di preventivo per fornitura e posa in opera di un UPS per la sala server del CED. Codice Cig ZC213881AC.

Importo a base d'asta € 18.700,00=iva esclusa oltre € 560,00=iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lettera d'invito prot. n. 5950 del 12.03.2015 – Scadenza 20.03.2015

DITTE INVITATE:

SIELM	STEVA	GDM S.	IMBI
FIME	MICCONI	ELETTROSYSTEM	

Alla seduta sono presenti i rappresentanti delle Ditte FIME (All. A).

Il giorno 23.03.2015 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Mauro Loddo, sig.ra Monia Agri, sig. Giuseppe Rombi si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate ditte, dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:

SIELM	GDM S.	STEVA
€ 15.900,00 + iva	€ 14.840,00 + iva	€ 14.737,10 + iva
FIME	MICCONI	
€ 12.833,81 + iva	€ 15.000,00 + iva	

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente i componenti tecnici hanno espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo in favore della Ditta FIME.

Cagliari, 23.03.2015

Firmato



7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VOCE	U.M.	Misura	Prezzo unitario	Totale
OPERE ELETTRICHE				
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità da 40 kVA tipo Emerson Liebert NXC o equivalente, avente le seguenti caratteristiche: Tensione in ingresso 400V; Tensione in uscita 380/400/415 V; Frequenza 50/60Hz selezionabile; Rendimento AC/AC > 94%; fattore di potenza nominale di uscita: 0,9; <i>ov</i> Capacità di alimentare carichi sia di tipo induttivo che capacitivo senza declassamento tra i fattori di potenza 0,5 induttivo e 0,9 capacitivo. Fattore di potenza in ingresso al 100% del carico applicato > 0,99; Fattore di potenza in ingresso al 50 % del carico applicato > 0,98; Fattore di distorsione armonica in corrente in ingresso (THDi%) < 4%; Dotato di telemonitoraggio e software per la gestione da remoto, inclusa l'implementazione di pagine grafiche per la gestione da pc. Completo di accumulatori al Pb ermetico atte a garantire un'autonomia di 60 minuti ad un carico di 40 kVA, incluso l'armadio batterie. Inclusi i cavi di collegamento lato AC e DC, l'eventuale sostituzione/adeguamento degli interruttori di protezione esistenti. Inclusa la verifica ambientale, collaudo con il carico reale e addestramento di primo livello del nostro personale addetto. Incluso lo smontaggio ed il ritiro dell'ups esistente e qualsiasi altro onere ed accessorio per rendere l'opera funzionante ed a regola d'arte.	Cad.	1	€	€ 12.833,81
TOTALE OPERE ELETTRICHE				€ 12.833,81
<i>Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso</i>				560,00
TOTALE GENERALE				€ 13.393,81

RIBASSO PARI AL 31,37 %

DICONSI Ribasso pari al Trentuno virgola trentasette per cento.

23/03/2015
Me
R

FI.ME. Di Figus Ivano & C. snc
Via Michelangelo, 13
09012 Capoterra (CA)
Tel. 070 7569698 - Fax 070 7531131
P.I. 03047180926