

Deliberazione 656adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 13 APR. 2016

Oggetto: Fornitura e posa in opera di un condizionatore tipo split per il raffreddamento del locale tecnico RM1, presso il P.O. S.Michele. Ditta GIULIO ORRU' Importo complessivo pari a € 7.996,00 iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00 iva esclusa. Codice CIG. Z5A1907C6C. Art. 29 c. 2 della L.R. n. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 APR. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Richiamati** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i., il D.Lgs n. 163/06 e s.m.i;
- Premesso** che si rende necessario provvedere alla sostituzione di un condizionatore tipo split per il raffreddamento del locale tecnico della RM1 in quanto in quello esistente non è più riparabile;
- Dato atto** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;
- Atteso** che con lettera prot. n. 6198 del 18.03.2016 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 6 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle Ditte STEVA, NUGNES, TERMOIDRAULICA, TEST DI DELUSSU e GIULIO ORRU', come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. A fg. 1);
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 05.04.2016 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 2);
- Considerato** che nel succitato verbale il componente tecnico della commissione ha proposto l'aggiudicazione in favore della Ditta GIULIO ORRU', per conformità alla richiesta e prezzo più basso;

Segue delibera n. 656 del 13 APR. 2016

- Vista** l'offerta della Ditta GIULIO ORRU' (All. C fg. 3), la quale si è aggiudicata la fornitura citata in premessa, per un importo complessivo pari a € 7.996,00 iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00 iva esclusa;
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta GIULIO ORRU' la fornitura e posa in opera di un condizionatore tipo split per il raffreddamento del locale tecnico RM1 presso il P.O. S. Michele, per un importo complessivo pari a € 7.996,00 iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00 iva esclusa;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di aggiudicare alla Ditta GIULIO ORRU' la fornitura e posa in opera di un condizionatore tipo split per il raffreddamento del locale tecnico RM1 presso il P.O.S.Michele, per un importo complessivo pari a € 7.996,00 iva esclusa oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00 iva esclusa;
- di dare atto che l'importo di € 7.996,00 iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 500,00 iva esclusa verrà imputato al n. A507070103 del Piano dei Conti;
- di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
- di disporre che il Servizio Acquisti Beni e Servizi provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Graziella Pintus

PG/2016/6198 DEL 18/03/2016

Verbale di ricevimento buste offerte/gare. Cagliari, 04/04/2016

Tipo di gara: Procedura negoziata **Scadenza:** 04.04.2016 **ore:** 12.00 **apertura** **05/04/2016 ore 10.00**


Oggetto : Fornitura e posa in opera di un condizionatore tipo split per il raffreddamento del locale tecnico RM1, presso il P.O. S. Michele. Codice Cig **Z5A1907C6C**.

Rif. G.L.

SERVIZIO MANUTENZIONI

- 1 TEST TECNOLOGIA E SERVIZI DI RENZO DOZZI Prot. n. 7143
- 2 GIULIO ORRU IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. Prot. n. 7150
- 3 NOGNES A TORINO SRL Prot. n. 7153
- 4 ZERVO INDUSTRIALIA DI SERENA E PISU SNC Prot. n. 7285
- 5 STELA SOLUZIONI TECNOLOGICHE Prot. n. 7273
- 6 _____ Prot. n. _____
- 7 _____ Prot. n. _____

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 5 (cinque) offerte



Protocollo Generale



AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 2



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 1 condizionatore tipo split per il raffreddamento del locale tecnico RM1 presso il P.O. San Michele. Codice Cig Z5A1907C6C.

Importo a base d'asta € 11.000,00 iva esclusa

Lettera d'invito PG/2016/6198 del 18.03.2016 – Scadenza 04.04.2016

DITTE INVITATE:

STEVA	PRINELID	TERMOIDRAULICA
TEST	NUGNES	GIULIO ORRU'

Alla seduta sono presenti le ditte come da elenco allegato (All. 1).

Il giorno 05.04.2016 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Ing. Ubaldo Carlini, sig.ra Monia Agri e sig. Gianluigi Loi si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:

STEVA	NUGNES	GIULIO ORRU'
€ 9.307,76 + iva	€ 8.965,00 + iva	€ 7.996,00 + iva
TEST	TERMOIDRAULICA	
€ 9.500,00 + iva	€ 10.150,00 + iva	

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente il componente tecnico esprime parere favorevole in favore della Ditta GIULIO ORRU' per conformità alla richiesta e prezzo più basso.

Cagliari, 05.04.2016

Firmato



Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 1 condizionatore tipo split per il raffreddamento del locale tecnico RM1 presso il P.O. San Michele. Codice Cig Z5A1907C6C.

Verbale presenza Ditte del 05.04.2016

DITTA	FIRMA
GIORGIO ORRÌ IMPIANTI	

es/for/2010
AO Brotzu

ALL. e "Pag. N. 1 di Fg. 3

Servizio Manutenzioni


Sistema Sanitario Regione Sardegna

OGGETTO:

"Fornitura e posa in opera di un condizionatore tipo split per il raffreddamento del locale tecnico RM1, presso il P.O. S.Michele"

MODULO OFFERTA PREZZI

Modulo Offerta Prezzi composto da n. 3 pagine


Giulio Sirelli
Società a partecipazione familiare
via S. Maria Maddalena, 143 - 09134 Cagliari
Tel. 091 5520920 - Fax 091 5520920
P.IVA 02135520920

Modulo Offerta Prezzi

Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

Pagina 1 di 3

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Manutenzioni
tel. 070 539220
fax 070 530748
mail: serviziomanutenzioni@aob.it


Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it



AO Brotzu

Servizio Manutenzioni

ALL. " e " Pag. N. 2 di Fg. 3



Sistema Sanitario Regione Sardegna

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	PREZZO UNITARIO		TOTALE
			in cifre	in lettere	
LAVORI A CORPO					
1	<p>RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI</p> <p>Rimozicne e smaltimento della pompa di calore esistente, unità interna ed esterna, delle tubazioni esistenti e del materiale isolante a copertura delle stesse. Comprensivo di svuotamento con recupero del gas refrigerante, dell'olio, dei materiali isolanti, e di tutti i materiali classificati speciali che siano soggetti a smaltimento specifico con smaltimento degli stessi a norma di legge; conferimenti alle Discariche autorizzate con adeguata certificazione comprensivo di carico su mezzo, trasporto e conferimento a centri autorizzati del gruppo da sostituire e degli altri materiali di risulta.</p> <p>PDC RM1</p>	SOMMANO a corpo 1.00	1.100,00	di cui si millecento/00	1.100,00
2	<p>POMPA DI CALORE</p> <p>Fornitura e posa in opera di SISTEMA POMPA DI CALORE potenza nominale in raffrescamento pari a 24 kW, tipo Mitsubishi FDC250VSA+FDU250VG o equivalente. Composto da unità interna a controsoffitto canalizzabile, motoventilatore DC, prevalenza fino a 200 Pa, minimo 4 velocità, unità esterna con sistema modulante "DC INVERTER" ad alte prestazioni, gas refrigerante R410A, collegamento fra U.I e U.E. fino alla distanza massima consentita dalla casa costruttrice, sistema di filtrazione, in opera completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collegamenti U.E./U.I. a qualsiasi distanza (a seguire sono riportate le distanze indicative di splittaggio), consistenti in tubazioni frigorifere in rame precoibentato, tubazioni di scarico condensa U.I. e U.E., collegamenti elettrici / bus dati; - alimentazione elettrica delle unità; - adattamento della presa c i aspirazione al controsoffitto esistente; - set di fissaggio e posizionamento a terra su appositi supporti, - supporti antivibranti in neoprene o materiale similare, - filocolando, - materiale vario di consumo, - opere murarie e tutto quant'altro occorrente per dare i lavori finiti e realizzati a regola d'arte <p>Potenza in raffrescamento: 24 kW CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI COME TABELLA "1" DEL DISCIPLINARE distanze di splittaggio indicativa: 5m PDC RM1</p>	SOMMANO a corpo 1.00	6.046,00	di cui si Seimilaquattrocento/00	6.046,00

Modulo Offerta Prezzi

Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente

Pagina 2 di 3

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Manutenzioni
tel. 070 539220
fax 070 530748
mail: serviziomanutenzioni@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it



Servizio Manutenzioni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	PREZZO UNITARIO		TOTALE
			in cifre	in lettere	
3	ADEGUAMENTO CANALIZZAZIONE Fornitura e posa in opera di plenum di mandata e collegamento al sistema di distribuzione dell'aria trattata esistente. Realizzato con pannelli sandwich da interno termoisolati in alluminio/polisocianato e schiuma, a sezione parallelepipedica, soggetti ad una pressione sia positiva che negativa compresa entro i 1000 Pa. I pannelli impiegati dovranno avere reazione al fuoco in Classe 0-1. Le derivazioni dovranno essere raccordate mediante adatti pezzi speciali. Spessore complessivo del pannello 21mm - spessore alluminio esterno canale 80 micron goffrato - spessore alluminio interno canale 80 micron goffrato. PDC RM1				
	SOMMANO	m2 5.00	170,00	diconsi Centosettanta	850,00
Parziale LAVORI A CORPO					7.996,00
<i>Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</i> TOTALE					500,00
					8.496,00

Importo offerta

Ottomilaquattrocento novanta sei / 100
 (diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del *27,309%*

Centosettanta e tre centesimi
 (ribasso in lettere)

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Modulo Offerta Prezzi

Il Responsabile del Procedimento

Il Concorrente