LEGENDA

38	RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE NELLA CARPENTERIA
3x160	NUMERO POLI FASI E AMPERAGGIO
R50	MODELLO INTERRUTTORE
N160	AMPERAGGIO POLO DEL NEUTRO

DA TR6

DA TR1

DA G.E.

DA TR2

DA TR3

LUCE NORMALE

LUCE PREFERENZIALE (assorbimento singole utenze compreso tra 10/30 A)

FM NORMALE(assorbimento singole utenze circa 20 A)

ENERGIA INDUSTRIALE NORMALE

DA G.E.

ENERGIA INDUSTRIALE PREFERENZIALE

FM PREFERENZIALE

FM ASCENSORI

SIEMENS

DA TR4 DA TR5

CENTRALI TECNOLOGICHE

UPS 120 kVA SALE OPERATORIE

PET E TRAUMA CENTER

LEGENDA

	LINEE ALIMENTATE DA UPS
	LINEE ALIMENTATE DA RETE O G.E.
LN....	SEZIONE LUCE NORMALE
LP....	SEZIONE LUCE PREFERENZIALE
EIN....	SEZIONE ENERGIA IND. NORMALE
EIP....	SEZIONE ENERGIA IND. PREFERENZIALE
FMN....	SEZIONE FM NORMALE
FMP....	SEZIONE FM PREFERENZIALE
FMA....	SEZIONE FM ASCENSORI (N)
SM....	SEZIONE SIEMENS
CT....	SEZIONE CENTRALI TECNOLOGICHE

FRONTE QUADRO

FRONTE QUADRO PET

LUCE NORMALE | LUCE PREFERENZIALE | FM NORMALE | E.I. NORMALE | E.I. PREFERENZIALE | FM PREFERENZIALE | FM ASCENSORI | SIEMENS | CENTRALI TECNOLOGICHE | TRASFORMATORE DI RISERVA "A-B-C"

ARRIVO DA UPS 600 KVA

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

OSPEDALE DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96)

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino +390570591
DIREZIONE GENERALE Tel. +390570 539443 Fax +390570 539270 CF e P. IVA 02311520920

DOCUMENTO PRELIMINARE
ALLA PROGETTAZIONE
Distribuzione Elettrica Primaria
Ospedale San Michele
Azienda Ospedaliera Brotzu

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianluca Borelli

DATA: Settembre 2018

TAVOLA: Allegato C

SCHEMA ELETTRICO BT

STATO ATTUALE

SCALA:

FILE:

REV. N.:

Il Progettista | Il Dir. dei Lavori | L'Impresa